



1/2

AD-A160 414 STUDY OF AEROSPACE MATERIALS COATINGS ADHESIONS AND  
PROCESSES AIRCRAFT IC..(U) INSTITUTO NACIONAL DE  
TECNICA AEROSPAZIAL MADRID (SPAIN) E M RODRIGUEZ  
UNCLASSIFIED 14 SEP 84 EOARD-TR-85-09(B) AFOSR-83-0340 F/O B/12





INTA

N.º

Pág.

AD-A160 414

EDARD-TR-85 09 (B)

2

AUG 28 1984

Grant NO. AFOSR-83-0340

STUDY OF AEROSPACE MATERIALS, COATINGS, ADHESIONS  
AND PROCESSES

Aircraft Icing Processes

2nd Volume

Principal Investigator:  
Dr. E. Montiel Rodriguez  
INTA. Torrejón de Ardoz.  
(Madrid). Spain

DTIC  
ELECTE  
OCT 2 1985  
S D  
B

14th September 1984

Final Scientific Report, 15th Sept. 1983 - 14th Sept. 1984

Approved for public release; distribution unlimited.

Prepared for INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROSPAIAL  
"Esteban Terradas". Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain.

and

EUROPEAN OFFICE OF AEROSPACE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
London, England.

DTIC FILE COPY

85 10 01 104

EOARD-TR-85-09

20 AUG 1985

This report has been reviewed by the EOARD Information Office and is releasable to the National Technical Information Service (NTIS). At NTIS it will be releasable to the general public, including foreign nations.

This technical report has been reviewed and is approved for publication.



LARELL K. SMITH, Major, USAF  
Chief, Physics/Physical Chemistry

Grant NO. AFOSR-83-0340

STUDY OF AEROSPACE MATERIALS, COATINGS, ADHESIONS  
AND PROCESSES

Aircraft Icing Processes

Secondary Aim

Esperanza Olivo Esteban  
INTA. Torrejón de Ardoz.  
(Madrid). Spain

14th September 1984

Final Scientific Report, 15th Sept. 1983 - 14th Sept. 1984

Approved for public release; distribution unlimited.

Prepared for INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL  
"Esteban Terradas". Torrejón de Ardoz, Madrid, Spain.

and

EUROPEAN OFFICE OF AEROSPACE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
London England.

### INTRODUCTION

The secondary aim of the work "Aircraft Icing Processes", now in its second year, is the desing construction, and testing of an icing simulator, and a system for measuring parameters.

The purpose of this is to obtain a system capable of producing ice on a circular, or aerodynamic profil, section under known conditions in order to check experimentally the analytical results obtained in the primary aim of the work (theoretical studies).

Thus, in the simulator, we have attempted to obtain incidental flow conditions on the test model as similar as possible to those set out in the mathematical model of the theoretical study: a laminar, bidimensional, incompressible, airstream.

In the choice of the simulator we took into account the above mentioned conditions and tried to avoid unnecessary mechanical complications in the construction and assembly.

For these reasons we rejected the simulator mentioned in the "Final Scientific Report" of 15th July 82/14th Sept. 83, consisting of a bar rotating around an axis perpendicular to itself in the appropriate environmental conditions.

In this simulator the mechanical complications are evident and to obtain the conditions for the stream around the model appears quite difficult.

We thought of an easy to manufacture simulator where a bidimensional quasilaminar current could be obtained and the

decision was taken that the simulator would be an icing tunnel.

It would be an open circuit tunnel with a closed test section with a test model refrigerated from the interior, where speeds similar, or assimilable to those of an aircraft, always of course in subsonic incompressible circumstances, could be obtained.

Prior to beginning the desing consultations took place with those responsible for the various wind tunnels existing in the INTA: the subsonic and supersonic wind tunnels in the Aerodynamic and Navigability Department and the very low speed wind tunnels for contamination tests in the Energy and Propulsion Department, in order to ascertain the advantages and disadvantages of the systems to be chosen.

Accession For	
NTIS WASH	✓
DTIC	
Availability	
Dist	Special
A-1	



## I ICING TUNNEL DESING

For the desing of the icing tunnel we consulted two sources: "Aerodinamique experimental" by P. REBUFFET and above all, "Low speed wind Tunnel Testing" by A. POPE and J. HARPER

Below is a description of each part of the tunnel, with tne reason for having being designed in that particular way.

### I.1 TEST SECTION

In order to decide the form and dimensions of the section tne following parameters have been taken into account.

1. Diameter of the cylindrical test model.
2. Streamflow which can be obtained by the ventilators existing in the market.
3. Required speed.

The diameter of the test model is 40 mm and thus, in order tu avoid wall effets, a ratio diameter of test model, height of tunnel, of ten seemed reasonable, fixing the first dimension.

$$\text{Height of tunnels, } H_m = \phi_m \times 10$$

$$H_m = 40 \times 10 = 400 \text{ mm}$$

The volume of air is limited to 5 m<sup>3</sup>/s equal to 18.000 m<sup>3</sup>/h by the power and pressure of the ventilator, and speeds of 50-60 m/s are wanted.

A circular section tunnel and a test section with a diameter of 400 mm, was thought of, which would avoid having



other section changes in the length of the tunnel than area changes, this producing a more uniform jet, but the following difficulties were found.

1. In order to obtain a speed of 50 m/s in the test section the necessary flow of air would be

$$Q = V \times A$$

$$v = 60 \text{ m/s}$$

$$A = \pi r^2 = 0.126 \text{ m}^2$$

therefore:

$$Q = 60 \times 0.126 = 7.5 \text{ m}^3/\text{s}$$

which is clearly superior to the limit fixed.

2. If we maintain the flow at 5 m<sup>3</sup>/s the speed that would be obtained is:

$$V = Q/A$$

$$Q = 5 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$A = 0.126 \text{ m}^2$$

$$v = 5/0.126 = 39.7 \text{ m/s}$$

which is inferior to the speeds wanted in the testing section.

Added to this is the fact, in the case of a circular section, the non-useful zone of the test model is too large.

Bearing this before, together with the fact that to obtain a bidimensional flow the height must be greater than the width, we opt for a rectangular section with a height of

400 mm. The width is fixed by the volume of air per time unit and the speed required

$$Q = v \times h \times w$$

$$Q = 5 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$v = 60 \text{ m/s}$$

$$h = 0.4 \text{ m}$$

$$w = 5 / (60 \times 0.4) = 0.208$$

Therefore:

$$w = 200 \text{ mm}$$

In this section the ratio height/width is 2, and it's possible to have a bidimensional flow in the test section.

Once the section and its dimensions have been determined, and bearing in mind the common practice, according to Pope, that the length of the test section should be one to two times the size of the larger dimension, the ratio 1.5 was taken as valid and the length of the test section is 600 mm.

This we have a rectangular section of 400 x 200 x 600 mm., in the centre and throughout the width of which, goes the test model.

The manufacturing drawings, are in Anexo II and are: 84-023.A/2, A/2-1, A/2-2, A/2-3 and A/2-4.

The material of the test section is transparent metacrilat and has been chosen precisely because of its transparency, as this it's possible to follow the experiment visually.

This is exceptionally interesting in this case as we can see the layer of ice as it forms and stop the experiment when convenient.

## I.2 THE COLLECTOR

The collector, or entrance cone, is the part of the tunnel that goes before the test section. The narrowing of the section throughout its length allows us to accelerate the current so it reaches the test section at a greater speed.

The form of the entrance section is fixed by that of the test section, that is, rectangular. The ratio between the sections is one of nine, which is a value intermediate between 7 and 14, a contraction ratio between which according to Pope, is a good aid to achieve a good jet. In another paragraph he states that a contraction ratio of 9.8:1 is adequate for a low turbulence tunnel.

The dimensions of the entrance section are proportional to those of the test section, and bearing in mind that the ratio between the areas is 9:1, the ratio of the sides of the rectangle will be of its square root, that is 3:1. Thus as the test section is 400 x 200 mm, the entrance section will be 1200 x 600 mm.

The length of the collector is 2 1/2 times the larger dimension of the test section, that is one metre.

The shape, or profile of the collector is of the Gottingen type which is tangential to the test section, with a straight section at the entrance, and a inflection point further on.

The manufacturing drawings of the collector are 34-023 A/1, included in annex II.

The material for the collector is stainless steel F-314, in order to avoid possible oxidization by the current loaden with water droplets.

### I.3 HONEYCOMB

At the entrance the thunnel will have a type of filter which, as well as filtering the stream, will break the entrance vortex so a more homogeneous current will arrive at the testing section.

The type of filter chosen is of the honeycomb type, because apart from filtering and breaking the entrance vortex, it also straightens the stream, and also, the cells are of sufficiently small dimensions, that the vortices caused will be so small that the current will arrive at the test section substantially improved, and a quasi-laminar flow can be obtained.

It will be loaged in the straight section of the collector and the length of the straight section will be that of the honeycomb.

The honeycomb was supplied by the firm C.A.S.A. (Construcciones Aeromáticas, S.A.) and it was only possible to choose be between the types existing in their storage.

The most appropriate for the characteristics of the tunnel is the model:

1/8 - 5055 - .0007 - 3.1.

where:

1/8 is the cell size in fractions of an inch.  
5055 is the Aluminum alloy used.

.0007 is the nominal foil thickness in inches.  
3.1 is the density in pounds per cubic feet.

The cell is hexagonal and the length of the honeycombs is 155 mm, the dimensions being those of the straight section of the collector.

#### I.4 DIFFUSER

The diffuser is the part of the tunnel which goes between the test section and the ventilator. Its mission is to decelerate the stream so it arrives more slowly at the entrance to the ventilator, and in our case as well, in the diffuser will take place the change in section shape and its adaptation to the ventilator catch-basing inlet.

Our diffuser has two clearly distinguished parts. The first part is a transition zone from the rectangular section of 200 x 400 mm, which we have at the end of the test section, to a circular section of 400 mm diameter with a length of 1.5 metres. The second part, which is properly speaking the diffuser, is a truncated cone with a final section of 500 mm in diameter and a length of one metre.

In the first part the maximum angle of opening, or of divergence is  $3.81^\circ$ , and in the second part  $2.56^\circ$ , which are totally acceptable as Rebuffet talks of angles of up to  $9^\circ$  and Pope of angles up to  $8^\circ$ .

The material of the diffuser, as that of the collector, is stainless steel F-314. The manufacturing drawings are numbers 64-023.A/14, A/14-1 y A/14-2, and are in annex II.

### I.5 VENTILATOR

In the choice of the ventilator or fan the following parameters have to be taken into account.

- Volume of air per time unit or streamflow.
- Energy consumed.
- Pressure.

The flow is fixed by the area of the test section and the speed we wish to achieve in that section.

For a speed of 60 m/s the flow we need is:

$$Q = S \times V, \text{ where}$$

Q - flow of air.

S - area of cross sectional of test section.

V - speed

$$Q = 0.2 \times 0.4 \times 60 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q = 4.8 \text{ m}^3/\text{s}$$

This value is one of our parameters and we must remember that we have a limit of flow in the ventilator of 5 m<sup>3</sup>/s.

The energy consumed is fixed by the loss of head in the length of the tunnel plus that produced by the discharge into the atmosphere.

The power of the electric motor attached to the ventilator has been fixed at a maximum of 15 CV because of limitations in the electric system. The pressure required of the ventilator will be at least equal to the loss of pressure in the tunnel, plus the discharge loss.

There losses of head, throughout the length of the tunnel as well as on discharge, have been calculated by a Computer Programme developed by the Contamination Laboratory of the Energy and Propulsion Department of the INTA, based on the work "Memento des pertes de charges, coefficients de pertes de charges singulières et de pertes de charges pour frottement" by J.E. IDEL'CIK, and whose striped is included in annex I.

The results obtained for the several flows and speeds, with the previously described configuration of the tunnel, are reflected in table I, in annex I.

With this data and what was available in the market a ventilador was chosen with a volume per time unit of 17.000 m<sup>3</sup>/h which gives us a total pressure of 150 mm C.A. (1 m<sup>3</sup>/S = 3600 m<sup>3</sup>/h, 1 mm C.A. = 1 Kg/cm<sup>2</sup>) and with a motor of a maximun power of 15 CV.

The curves of the ventilador are represented in figure 1 and the curve of the funtionating of the tunnel is in figure 2.

A centrifugal ventilator was chosen, as with these types of ventilators it s easier to guide the current to the exterior of the chambre where the tunnel is, and in our case its very importan as the current carries water drops.

The manufacturing drawing of ventilator, P/41.561, is in annex II.

#### I.6 THE TEST MODEL

The test model is a hollow bar, cylindrical or aerodynamical shaped, of anodized duralumin.



# Hochleistungs-Ventilator

## Typ HNN/RE<sup>U</sup> 500

Saugöffnungsdurchmesser \_\_\_\_\_: 507 mm (entfällt bei RE)

Ausblas \_\_\_\_\_: 569/361 mm

Laufreddurchmesser \_\_\_\_\_: 675 mm

Massenträgheitsmoment \_\_\_\_\_: 2,46 kg m<sup>2</sup>

Massenträgheitsmoment verstärkt: 2,75 kg m<sup>2</sup> (ab 2100 U/min)




FIG. 1.






FIG. 2

In its inside is placed carbonic snow or another cryogenic product in order to keep the temperature of the test model considerably below zero degrees centigrade.

This temperature is necessary so that the microscopic water drops which the current carries, will at the moment of collision with the test model adhere to it in the form of ice.

It is situated in the centre of the test section, crossing it horizontally and perpendicular to the stream.

The test model, its situation, and fixing, are described in the drawing 84-023 A/3, 84-023B, B/1, B/2, B/3, B/4 and are in annex II.

## II. CLOUD GENERATION

The cloud of water droplets which will circulate in the icing tunnel is formed in the settling chamber, before of entrance to the icing tunnel, and will be absorbed by the tunnel at the same time as the rest of the volume of air.


This cloud is formed with the atomizer described in the FINAL SCIENTIFIC REPORT 82/83 and manufactured in the INTA according to the drawings adjoined to that report.

The definitive atomizer installation is described in figure 3 where:

- A. - Bottle of compressed air.
- B. - Water tank.
- C. - Atomizer.
- D. - Manoreducer.
- E,F,G. - Pressure regulator valves with manometer.

The bottle of compressed air pressurizes the whole circuit, and by varying the pressures at the air and water entrances to the atomizer we can obtain several droplet sizes and thus different liquid water content.

The testing of the size of the water droplets was carried out before the installation of the tunnel as a result of the delay in its manufacture and coming into service. The water droplet sizes obtained at different pressures will be tabulated.



INSTALACION SISTEMA ATOMIZADOR

FIG - 3

### III. MEASUREMENT OF PARAMETERS

The essential parameters to be measured in the icing tunnel are

- Speed and turbulence.
- Droplet size.
- Liquid water content.
- Temperature

#### III.1 SPEED AND TURBULENCE

The speed and turbulence of the airstream is measured by an anemometer of hot wire, TSI make, model IFA 100.

The hot wire anemometry has been chosen because of the possibility of giving us both the average speed and the instantaneous speed of the stream and thus the ripple or turbulence of the same. Another important characteristic of this technique is that the reaction time is of the order of microseconds, and thus the perturbation of the test probe is very small and the signal/noise ratio is high. Also thermal anemometric instruments are exceptionally stable, sensitive, and resistant.

Hot wire and hot film test probe has been acquired for the different experiments and their calibration has been carried out by the Aerodynamics Section of the Aerodynamics and Navigability Department. The equations and calibration curves are described in annex III.

The calibration covers the the field of action of:

Speed	0 to 70 m/s
Frequency	2 Hz to 150 KHz

The measurement system of the speed and turbulence has been completed by means of a digital oscilloscope, make TEKTRONIX, model 468, which captures the perturbation waves of the airstream through the anemometer, visualizes them in real time, digitalizes them, and sends them to a process and control system for their analysis.

This process and control system consists of a Hewlett-Packard scientific personal computer, model 9816, an H.P. plotter, model 7470 A, and H.P. impact printer model 82906A, which analyzes the wave, draws its, and prints the relative data about it which interests us.

### III.2 DROP SIZE

The method used to measure the size and distribution of water droplets is the microphotography.

The capture of the droplets in the tunnel is carried out by means of the droplet-catching probe described in the drawings 84-023-A, A/4, A/5, A/6 and A/7 of the annex II.

The flat covered with a slow evaporation oil, is exposed to the airstream for a little time as possible, and this sample is taken to the microscope and photographed: From the positive photo, knowing the enlargement ratio of the microphoto we can measure the size of the drop, as well as the number and distribution of sizes.

The equipment is a Carl Zeiss Jena stereomicroscope which magnifies 200 x, and incorporates a MF 24 x 36 WERRA camera with the adequate devices for microphotography.

### III.3 LIQUID WATER CONTENT

The liquid water content can be found out if we know the distribution-size, and number of water droplets on the surface photographed, its area, the speed of the stream, and the exposure time of the sample.

Another, perhaps easier and more trust worthy way, is to measuree the amount of water used in the experiment and the amount of air which has circulated in the tunnel in the duration of the experiment.

We find out the volume know the volume of air per time unit and the area of the test section.

### III.4 TEMPERATURE

In tne experiments we has to measure two temperatures: The environmental temperature and the surface temperature of the test model.

The environmental temperature we measured by means of a mercury thermometer and the surface temperature of the test model by means of thermistors.

The thermistors were connected to an analogic recorder make YEW, model 4088 in order to obtain a grafic record of the temperature variation in the test model as has been said before.

### FINAL CONCLUSION

As final conclusions of the whole work, Primary and Secondary Aims, performed concerning "Aircraft Icing Processes", that constitutes the last one of the four proposal covered by Grant NO. AFOSR 83-0340 "Study of Aerospace Materials, Coatings, Adhesions and Processes", they can be established the following:

1. The Primary Aim concerning the Theoretical Study (Mathematical Model , FORTRAN Program and Sets of Results), has been reached.

2. The Ambient Pressure Simulator and Metering System, whose design, manufacturing, set up and operation constitutes the Secondary Aim of the proposal, has been partially reached:

It has been designed in its whole. Some of the parts, as for example the fan and electric engine that moves it have been acquired in the market after a detailed selection among the different possibilities. Other parts as the air-duct and the observation chamber have been designed by our scientists and manufactured by our General Works. The equipments constituting the Metering System, have been selected among the most adequate in the market and acquired. Its proper operation has been verified and some tests have been performed in order to familiarize the personnel with their possibilities. The anemometric probes have been calibrated.



Though, due to several reasons, the final installation has not been performed, it is expected that the whole of the Simulator and Metering System will be operative for the next March.

Torrejón de Ardoz, 12th November 1984

Research Assistant  
Esperanza Clivo Esteban

*E. Clivo*

The Principal Investigator  
Ernesto Montiel Rodriguez

*1.1.1.1*

Vº Bº

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE  
AERODINAMICA Y NAVEGABILIDAD  
José Warleta Carrillo

*Warleta*

ANNEX I

COMPUTER PROGRAM OF LOSS PRESSION

```

10 REM .....13.MARZO.1984.....
20 REM .....PERDIDAS DE CARGA.....
30 REM ..PROGRAMA."TUBELL".....
40 REM ..K(I)=1 ES SECC. INIC. CIRCULAR.=2 ES RECTANGULAR
50 REM ..S(I)=1 ES SECC. FINAL. CIRCULAR.=2 ES RECTANGULAR
60 REM ...INCLUYE CONOS.TOBERAS.DIFUSORES.TUBOS..REJILLAS.HONEYC
OMBS.
70 DIM Z(20),P(20)
80 DIM D(20),D1(20),L(20),A(20),A1(20),B(20),B1(20)
90 DIM S(20)
100 DIM K(20)
110 DIM E(20),E1(20)
120 DIM F(3)
130 DIM C(10)
140 DIM X(20)
150 SELECT D
160 SELECT PRINT 005(64)
170 INPUT "NUMERO DE ELEMENTOS",I8
180 INPUT "RUGOSIDAD(Q2)",R8
190 R8=R8*1E-3
200 PRINT "TECLEAR POR ORDEN AGUAS ABAJO"
210 PRINT "1.CONO/TOBERA/PRISMA..2..DIFUSOR..3.TUBO..4.REJILLA..
5.HONEYCOMB."
220 V8=1.51E-5
230 FOR I=1 TO I8
240 PRINT I
250 INPUT "ELEMENTO",Z(I)
260 NEXT I
270 J8=0
280 PRINT "LADOS VERTICALES.A...HORIZ.B"
290 INPUT "CAUDAL MINIMO,MAXIMO(M3/S)",Q1,Q2
300 INPUT "INCREMENTO CAUDAL",Q3
310 FOR Q=Q1 TO Q2 STEP Q3
320 SELECT PRINT 211(100)
330 PRINT
340 PRINT "CAUDAL (M3/S)=",Q:PRINT
350 J8=J8+1
360 R0=1.2*Q12/19.6
370 U8=0:U8=0
380 FOR I=1 TO I8
390 ON Z(I) GOSUB 440,730,1540,1750,2410
400 U8=U8+L(I):U8=U8+P(I)
410 NEXT I
420 GOTO 2770
430 REM .....SECC.ENTRADA.....
440 SELECT PRINT 211(100)
450 IF J8[1] THEN 470
460 INPUT "TOBERA(1).CONO(2).PRISMATICO(3)",G8
470 ON G8 GOTO 480,530,600
480 PRINT "TOBERA...."
490 SELECT PRINT 005(64):PRINT "TOBERA"
500 K(I)=1:S(I)=1
510 GOSUB '1
520 X(I)=.03:GOTO 690

```

```

530 PRINT "GONO....."
540 SELECT PRINT 005(64):PRINT "GONO"
550 K(I)=1:S(I)=1
560 GOSUB '1
570 IF J8[I] THEN 600
580 INPUT "COEF.DE PERDIDA..0.1 SI L/D=1 Y ALFA ENTRE 30 Y 50 GR
ADOS",X(I)
590 GOTO 690
600 PRINT "PRISMATICO"
610 SELECT PRINT 005(64):PRINT "PRISMATICO"
620 K(I)=2:S(I)=2
630 GOSUB '1
640 IF E(I)[10 THEN 650:E(I)=E1(I) GOTO 660
650 IF E1(I)[10 THEN 660:E1(I)=E(I)
660 D=2*S1/(A1(I)+B1(I))
670 R=V1*D/V8:D8=R8/D:GOSUB '2
680 X(I)=.11*(1-S1/S0)+(L8/16)*(1/SIN(E(I)/2)+1/SIN(E1(I)/2))*(1
-(S1/S0)I2)
690 P(I)=R0*K(I)/S1I2
700 GOSUB '7:GOSUB '8
710 RETURN
720 REM .....DEFUSORES.....
730 PRINT ".....DEFUSORES....."
740 PRINT "CONICO(1)..PIRAMIDAL(2)..PLANO(3)..CURVILINEO CIRCULA
R O RECTANGULAR(4)..CURVILINEO PLANO(5)"
750 IF J8[I] THEN 770
760 INPUT "TIPO DE DEFUSOR",C(I)
770 ON C(I) GOTO 780,890,1040,1120,1360
780 SELECT PRINT 211(100)
790 PRINT ".DEFUSOR CONICO.."
800 SELECT PRINT 005(64)
810 PRINT "DEFUSOR CONICO"
820 K(I)=1:S(I)=1
830 GOSUB '1
840 D=D(I):R=V0*D/V8:D8=R8/D
850 GOSUB '2
860 P0=L8*(1-(S0/S1)I2)/(8*SIN(C/2))
870 K2=3.2
880 GOTO 1440
890 SELECT PRINT 211(100)
900 PRINT ".DEFUSOR PIRAMIDAL.."
910 SELECT PRINT 005(64):PRINT "DEFUSOR PIRAMIDAL"
920 IF J8[I] THEN 940
930 INPUT "CON PLACAS DE SEPARACION(1),SEN PLACAS(2)",G0
940 K(I)=2:S(I)=2
950 GOSUB '1
960 D=2*S0/(A(I)+B(I))
970 IF C(I)=4 THEN 1320:IF C(I)=5 THEN 1320
980 R=V0*D/V8
990 D8=R8/D
1000 GOSUB '2
1010 IF C(I)=3 THEN 1100
1020 P0=L8*(1-(S0/S1)I2)*(1/SIN(E(I)/2)+1/SIN(E1(I)/2))/16
1030 K2=4:IF I[I] THEN 1440
1040 SELECT PRINT 211(100)
1050 PRINT "DEFUSOR PLANO..."

```

```

1060 SELECT PRINT 005(64)
1070 PRINT "DIFUSOR PLANO"
1080 K(I)=2:S(I)=2
1090 GOTO 950
1100 F9=1.8/(4*SIN(C/2))*(A(I)*(1-S0/S1)/B(I)+.5*(1-(S0/S1)12))
1110 K2=3.2:GOTO 1440
1120 SELECT PRINT 211(100)
1130 PRINT ".....CURVILINEO....."
1140 SELECT PRINT 005(64):PRINT "DIF.CURVILINEO"
1150 IF J8[1] THEN 1170
1160 INPUT "CIRCULAR..1.RECTANG..2",M
1170 IF M=1 THEN 1190
1180 GOTO 1260
1190 SELECT PRINT 211(100)
1200 PRINT "DIFUSOR CURVILINEO CIRCULAR.."
1210 SELECT PRINT 005(64)
1220 PRINT "CURV.CIRCULAR"
1230 K(I)=1:S(I)=1
1240 GOSUB '1
1250 GOTO 1320
1260 SELECT PRINT 211(100)
1270 PRINT ".DIFUSOR CURVILINEO RECTANGULAR..";
1280 SELECT PRINT 005(64)
1290 PRINT "CURV.RECTANGULAR"
1300 K(I)=2:S(I)=2
1310 GOSUB '1
1320 F=L(I)/D
1330 IF C(I)=5 THEN 1420
1340 F0=1.0165-.65038*K+.3165*K!2-7.8565E-2*K!3+7.5058E-3*K!4
1350 F9=0:GOTO 1490
1360 SELECT PRINT 211(100)
1370 PRINT ".DIFUSOR CURVILINEO PLANO.."
1380 SELECT PRINT 005(64)
1390 PRINT "CURV.PLANO"
1400 K(I)=2:S(I)=2
1410 GOSUB '1
1420 F0=1.0135-.39365*K+.11737*K!2-1.8378E-2*K!3+1.1294E-3*K!4
1430 F9=0:GOTO 1490
1440 X(I)=F9+K2*(TAN(C/2))!(5/4)*(1-S0/S1)12.
1450 IF C(I)[12] THEN 1500
1460 IF G9=2 THEN 1500
1470 F2=F2*.65
1480 GOTO 1500
1490 X(I)=F9+F0*(1.43-1.3*S0/S1)*(1-S0/S1)12
1500 P(I)=R0*K(I)/S0!2
1510 GOSUB '7:GOSUB '8
1520 RETURN
1530 REM .....TRAMO RECTO.....
1540 SELECT PRINT 211(100)
1550 PRINT ".TRAMO RECTO...."
1560 SELECT PRINT 005(64)
1570 PRINT "TRAMO RECTO"
1580 IF J8[1] THEN 1600

```

```

1590 INPUT "TIPO DE SECCION..INICIAL,FINAL (1 CIRC..2 RECT)",K(I)
),S(I)
1600 GOSUB '1
1610 IF K(I)=2 THEN 1630
1620 D=D(I):GOTO 1640
1630 D=2*S0/(A(I)+B(I))
1640 R=W0*D/V8:D8=R8/D
1650 GOSUB '2
1655 IF J8[I] THEN 1710
1660 IF I[I] THEN 1700
1670 INPUT "CON PARED INICIAL(.5)..SEN PARED(1.0)",N8
1680 X(I)=L8*L(I)/D+N8
1690 GOTO 1710
1700 X(I)=L8*L(I)/D
1710 P(I)=R0*X(I)/S0!2
1720 GOSUB '7:GOSUB '8
1730 RETURN
1740 REM .....REJILLAS.....
1750 SELECT PRINT 211(100)
1760 PRINT ".REJILLA...."
1770 SELECT PRINT 005(64)
1780 PRINT "REJILLA"
1790 IF J8[I] THEN 1860
1800 IF I=1 THEN 1810:K(I)=K(I-1):GOTO 1820
1810 INPUT "TIPO DE SECCION (1 CIRCULAR..2 RECT)",K(I)
1820 S(I)=K(I):L(I)=0
1830 INPUT "AREA LIBRE/AREA TOTAL",T0
1840 INPUT "DIAMETRO HILO(Ø)",D4
1850 D4=D4*1E-3
1860 GOSUB '1
1870 P=U0*D4/V8
1880 X(I)=1.3*(1-T0)+(1/T0-1)!2
1890 IF R[400] THEN 1910
1900 GOTO 1930
1910 K8=1.6256-4.7328E-3*R+1.2228E-5*R!2-1.2480E-8*R!3+4.3552E-1
2*R!4
1920 X(I)=X(I)*K8
1930 P(I)=R0*X(I)/S0!2
1940 GOSUB '7:GOSUB '8
1950 RETURN
1960 REM ...SUBRUTINA.PERDIDAS POR FRICCION.....
1970 DEFFN'2
1980 DEFFN(X)=X-(-2*LOG(2.51/(R*SQR(X)))/2.302+D8/3.7)!(-2)
1990 Z=8
2000 IF R[23/D8] THEN 2030
2010 L8=(1.8*LOG(R)/2.302-1.64)!(-2)
2020 RETURN
2030 IF R[560/D8] THEN 2060
2040 L8=(2*LOG(3.7/D8)/2.302)!(-2)
2050 RETURN
2060 IF D8[.00008] THEN 2100
2070 IF D8[.0125] THEN 2100
2080 L8=.1*(1.46*D8+100/R)!(.25)
2090 RETURN
2100 A=1E-9:P=.1
2110 S=SGN(TN(C(A)))

```

```

2120 T=SGN(FHC(B))
2130 PRINT
2140 IF S*T=0 THEN 2340
2150 IF S*T<0 THEN 2260
2160 FOR I=1 TO 1000
2170     X=A+RND(Z)*(B-A)
2180 V=SGN(FHC(X))
2190 IF V=0 THEN 2380
2200 IF S*V<0 THEN 2250
2210 NEXT I
2220 PRINT "NO CHANGE OF SIGN FOUND"
2230 PRINT
2240 STOP
2250 B=X
2260 F(2+S)=A
2270 F(2-S)=B
2280 X=(F(1)+F(3))/2
2290 U=SGN(FHC(X))
2300 IF U=0 THEN 2380
2310 F(2+U)=X
2320 IF ABS(F(1)-F(3))/(ABS(F(1))+ABS(F(3)))<5E-6 THEN 2380
2330 GOTO 2280
2340 IF S=0 THEN 2370
2350 X=B
2360 GOTO 2380
2370 X=A
2380 LB=X
2390 RETURN
2400 REM! .....HONEYCOMBS.....
2410 SELECT PRINT 211(100)
2420 PRINT ".HONEYCOMB...."
2430 SELECT PRINT 005(64)
2440 PRINT "HONEYCOMB"
2450 IF J8[1] THEN 2530
2460 IF I=1 THEN 2470:K(I)=K(I-1):GOTO 2480
2470 INPUT "TIPO DE SECCION (1 CIRCULAR..2 RECT)",K(I)
2480 INPUT "AREA LIBRE/AREA TOTAL",T5
2490 INPUT "LADO DE LA ABERTURA(M)",D5
2500 D5=D5*1E-3
2510 INPUT "ESPESOR DEL HONEYCOMB",L(I)
2520 S(I)=K(I)
2530 GOSUB '1
2540 R=70*D5/√8
2550 D8=R8/D5
2560 GOSUB '2
2570 L=L(I)
2580 IF L/D5<2 THEN 2610
2590 T1=1.324+.562*(L/D5)-4.236*(L/D5)!2+3.391*(L/D5)!3-.788*(L/
D5)!4
2600 GOTO 2620
2610 T1=0
2620 IF R[L<5 THEN 2660
2630 F5=((.5+T1*SQR(1-T5))*(1-T5)+(1-T5)!2+L8*L/D5)/T5!2
2640 X(I)=F5

```



```

2650 GOTO 2740
2660 E5=.2259*R!.12385
2670 IF R!LE4 THEN 2710
2680 REM! .....G5 AJUSTADO PARA T0=.6.....
2690 G5=7.7101*R!(-.77707)
2700 GOTO 2720
2710 G5=0
2720 F5=(G5+E5*((.5+T1*SQR(1-T5))*(1-T5)+(1-T5)!2)+L8*L/D5)/T5!2

2730 X(I)=F5
2740 P(I)=R0*X(I)/S0!2
2750 GOSUB '7:GOSUB '8
2760 RETURN
2770 P8=R0/S1!2
2780 U8=U8+P8
2790 SELECT PRINT 211(100)
2800 PRINT "PERDIDA DESCARGA(KG/M2)=" ,P8
2810 PRINT "PERDIDA CARGA TOTAL      =" ,U8
2820 H8=U8*Q/75
2830 PRINT "POTENCIA ABSORBIDA(CV)   =" ,H8
2840 PRINT "LONGITUD TOTAL(M)        =" ,U8:PRINT
2850 SELECT PRINT 005
2860 NEXT Q
2870 END
2880 DEFFN'7
2890 IF S(I)=2 THEN 2940
2900 IF S(I)=K(I) THEN 2920
2910 D(I)=A(I)
2920 P1=D(I):P2=P1:P3=D1(I):P4=P3
2930 GOTO 2970
2940 IF S(I)=K(I) THEN 2960
2950 A(I)=D(I):B(I)=D(I)
2960 P1=A(I):P2=B(I):P3=A1(I):P4=B1(I)
2970 P5=L(I):P6=K(I):Y8=S(I):P7=S0:P8=S1
2980 P9=W0:X1=U1:X2=P(I)
2990 RETURN
3000 DEFFN'8
3010 SELECT PRINT 211(100)
3020 IF J8=1 THEN 3060
3030 PRINTUSING 3040,P9,X1,X2
3040 Z          VELO ###.##    VELL ###.##    KG/M2 ###.##
3050 GOTO 3110
3060 IF I[[1 THEN 3090
3070 PRINTUSING 3080
3080 Z  A0  B0  A1  B1  LONG  K4  K3  S0  S1  V0
V1  KG/M2
3090 PRINTUSING 3100,P1,P2,P3,P4,P5,P6,Y8,P7,P8,P9,X1,X2
3100 Z###.##  ##.##  ##.##  ##.##  ##.##  ##.##  ##.##  ##.##  ##.##  ##.##  ##.##  ##.##  ##.##  ##.##  ##.##
##.##  ##.##
3110 SELECT PRINT 005(64)
3120 RETURN
3130 DEFFN'1
3140 IF J8[[1 THEN 3330
3150 IF K(I)=2 THEN 3230
3160 IF I=1 THEN 3180
3170 D(I)=D1(I-1):GOTO 3190

```

```
3180 INPUT "DIAMETRO INICIAL",D(I)
3190 IF Z(I) [4 THEN 3200:D1(I)=D(I):GOTO 3340
3200 IF S(I)=2 THEN 3300
3210 INPUT "DIAMETRO FINAL",D1(I)
3220 GOTO 3310
3230 IF I=1 THEN 3250
3240 A(I)=A(I-1):B(I)=B(I-1):GOTO 3260
3250 INPUT "LADOS INICIALES..VERT,HORIZ",A(I),B(I)
3260 IF Z(I) [4 THEN 3280
3270 A1(I)=A(I):B1(I)=B(I):GOTO 3380
3280 IF S(I)=1 THEN 3210
3290 IF Z(I) [3 THEN 3300:IF K(I) [S(I) THEN 3300:A1(I)=A(I):B1(
I)=B(I):GOTO 3310
3300 INPUT "LADOS FINALES..VERT,HORIZ",A1(I),B1(I)
3310 IF Z(I) [3 THEN 3330
3320 INPUT "LONGITUD",L(I)
3330 IF K(I)=2 THEN 3380
3340 S0=#PI*D(I)!2/4:U0=Q/S0
3350 IF S(I)=2 THEN 3400
3360 S1=#PI*D1(I)!2/4:U1=Q/S1
3370 GOTO 3410
3380 S0=A(I)*B(I):U0=Q/S0
3390 IF S(I)=1 THEN 3360
3400 S1=A1(I)*B1(I) U1=Q/S1
3410 IF J8 [11 THEN 3460
3420 IF K(I) [S(I) THEN 3460
3430 IF Z(I)-1 [1 THEN 3460
3440 IF K(I)=2 THEN 3470
3450 C=2*ARCTAN(ABS( A(I)-D(I) ) / (2*L(I)))
3460 RETURN
3470 E(I)=2*ARCTAN(ABS(A1(I)-A(I)) / (2*L(I)))
3480 E1(I)=2*ARCTAN(ABS(B1(I)-B(I)) / (2*L(I)))
3490 IF E1(I) [E(I) THEN 3510
3500 C=E(I):RETURN
3510 C=E1(I):RETURN
```

TABLE I  
RESULTS OF COMPUTER PROGRAM

CAUDAL (M<sup>3</sup>/S) = .2

.HONEYCOMB.....

D	B0	A1	B1	LONG	K4	K3	S0	S1	V0	V1	KG/M2
1.20	0.60	1.20	0.60	0.15	2	2	0.72	0.72	0.27	0.27	0.13

PRISMATICO

1.20	0.60	0.40	0.20	1.00	2	2	0.72	0.08	0.27	2.50	0.04
------	------	------	------	------	---	---	------	------	------	------	------

.TRAMO RECTO.....

0.40	0.20	0.40	0.20	0.60	2	2	0.08	0.08	2.50	2.50	0.01
------	------	------	------	------	---	---	------	------	------	------	------

.TRAMO RECTO.....

0.40	0.40	0.40	0.40	1.50	2	1	0.08	0.12	2.50	1.59	0.04
------	------	------	------	------	---	---	------	------	------	------	------

.DIFUSOR CONICO..

0.40	0.40	0.50	0.50	1.00	1	1	0.12	0.19	1.59	1.01	0.00
------	------	------	------	------	---	---	------	------	------	------	------

.REJILLA.....

0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	1	1	0.19	0.19	1.01	1.01	0.03
------	------	------	------	------	---	---	------	------	------	------	------

PERDIDA DESCARGA (KG/M2) = 6.35221788E-02

PERDIDA CARGA TOTAL = .3526966751413

POTENCIA ABSORBIDA (CV) = 0.42524467E-04

LONGITUD TOTAL (M) = 4.255

CAUDAL (M<sup>3</sup>/S) = .4

.HONEYCOMB.....

VELO	0.55	VELL	0.55	KG/M2	0.29
------	------	------	------	-------	------

PRISMATICO

VELO	0.55	VELL	5.00	KG/M2	0.16
------	------	------	------	-------	------

.TRAMO RECTO.....

VELO	5.00	VELL	5.00	KG/M2	0.07
------	------	------	------	-------	------

.TRAMO RECTO.....

VELO	5.00	VELL	3.18	KG/M2	0.19
------	------	------	------	-------	------

.DIFUSOR CONICO..

VELO	3.18	VELL	2.03	KG/M2	0.02
------	------	------	------	-------	------

.REJILLA.....

VELO	2.03	VELL	2.03	KG/M2	0.13
------	------	------	------	-------	------

PERDIDA DESCARGA (KG/M2) = .2540887152223

PERDIDA CARGA TOTAL = 1.135151251027

POTENCIA ABSORBIDA (CV) = 6.05414000E-03

LONGITUD TOTAL (M) = 4.255

CAUDAL (M<sup>3</sup>/S) = .6

.HONEYCOMB.....

VELO	0.83	VELL	0.83	KG/M2	0.49
------	------	------	------	-------	------

PRISMATICO

VELO	0.83	VELL	7.50	KG/M2	0.36
------	------	------	------	-------	------

.TRAMO RECTO.....

VELO	7.50	VELL	7.50	KG/M2	0.17
------	------	------	------	-------	------

.TRAMO RECTO.....

VELO	7.50	VELL	4.77	KG/M2	0.42
------	------	------	------	-------	------

.DIFUSOR CONICO..

VELO	4.77	VELL	3.05	KG/M2	0.05
------	------	------	------	-------	------

.REJILLA.....

VELO	3.05	VELL	3.05	KG/M2	0.26
------	------	------	------	-------	------

PERDIDA DESCARGA (KG/M2) = .5716996092501

PERDIDA CARGA TOTAL = 2.356952527758

POTENCIA ABSORBIDA (CV) = 1.88556202E-02

LONGITUD TOTAL (M) = 4.255

CAUDAL (M3/S)= .8

•HONEYCOMB.....					
VELO	1.11	VEL.1	1.11	KG/M2	0.73
PRISMATICO					
VELO	1.11	VEL.1	10.00	KG/M2	0.65
•TRAMO RECTO.....					
VELO	10.00	VEL.1	10.00	KG/M2	0.30
•TRAMO RECTO.....					
VELO	10.00	VEL.1	6.36	KG/M2	0.76
•DIFUSOR CONICO..					
VELO	6.36	VEL.1	4.07	KG/M2	0.08
•REJILLA.....					
VELO	4.07	VEL.1	4.07	KG/M2	0.45
PERDIDA DESCARGA (KG/M2)=					1.016354860889
PERDIDA CARGA TOTAL =					4.012602944313
POTENCIA ABSORBIDA (CV) =					4.28010980E-02
LONGITUD TOTAL (M) =					4.255

CAUDAL (M3/S)= 1

•HONEYCOMB.....					
VELO	1.38	VEL.1	1.38	KG/M2	1.01
PRISMATICO					
VELO	1.38	VEL.1	12.50	KG/M2	1.01
•TRAMO RECTO.....					
VELO	12.50	VEL.1	12.50	KG/M2	0.47
•TRAMO RECTO.....					
VELO	12.50	VEL.1	7.95	KG/M2	1.19
•DIFUSOR CONICO..					
VELO	7.95	VEL.1	5.09	KG/M2	0.13
•REJILLA.....					
VELO	5.09	VEL.1	5.09	KG/M2	0.69
PERDIDA DESCARGA (KG/M2)=					1.588054470139
PERDIDA CARGA TOTAL =					6.109700567488
POTENCIA ABSORBIDA (CV) =					8.14626742E-02
LONGITUD TOTAL (M) =					4.255

CAUDAL (M3/S)= 1.2

•HONEYCOMB.....					
VELO	1.66	VEL.1	1.66	KG/M2	1.31
PRISMATICO					
VELO	1.66	VEL.1	15.00	KG/M2	1.46
•TRAMO RECTO.....					
VELO	15.00	VEL.1	15.00	KG/M2	0.68
•TRAMO RECTO.....					
VELO	15.00	VEL.1	9.54	KG/M2	1.71
•DIFUSOR CONICO..					
VELO	9.54	VEL.1	6.11	KG/M2	0.19
•REJILLA.....					
VELO	6.11	VEL.1	6.11	KG/M2	0.99
PERDIDA DESCARGA (KG/M2)=					2.286798437
PERDIDA CARGA TOTAL =					8.654544001874
POTENCIA ABSORBIDA (CV) =					.13847270403
LONGITUD TOTAL (M) =					4.255

CAUDAL (M3/S)=	1.4				
.HONEYCOMB.....					
VELO	1.94	VEL1	1.94	KG/M2	1.65
PRISMATICO					
VELO	1.94	VEL1	17.50	KG/M2	1.98
.TRAMO RECTO.....					
VELO	17.50	VEL1	17.50	KG/M2	0.93
.TRAMO RECTO.....					
VELO	17.50	VEL1	11.14	KG/M2	2.33
.DIFUSOR CONICO..					
VELO	11.14	VEL1	7.13	KG/M2	0.25
.REJILLA.....					
VELO	7.13	VEL1	7.13	KG/M2	1.35
PERDIDA DESCARGA (KG/M2)=					3.112586761473
PERDIDA CARGA TOTAL =					11.63357811892
POTENCIA ABSORBIDA (CV) =					.2171691248865
LONGITUD TOTAL (M) =					4.255

CAUDAL (M3/S)=	1.6				
.HONEYCOMB.....					
VELO	2.22	VEL1	2.22	KG/M2	2.01
PRISMATICO					
VELO	2.22	VEL1	20.00	KG/M2	2.59
.TRAMO RECTO.....					
VELO	20.00	VEL1	20.00	KG/M2	1.21
.TRAMO RECTO.....					
VELO	20.00	VEL1	12.73	KG/M2	3.04
.DIFUSOR CONICO..					
VELO	12.73	VEL1	8.14	KG/M2	0.33
.REJILLA.....					
VELO	8.14	VEL1	8.14	KG/M2	1.77
PERDIDA DESCARGA (KG/M2)=					4.065419443558
PERDIDA CARGA TOTAL =					15.04693288118
POTENCIA ABSORBIDA (CV) =					.3210012347985
LONGITUD TOTAL (M) =					4.255

CAUDAL (M3/S)=	1.8				
.HONEYCOMB.....					
VELO	2.50	VEL1	2.50	KG/M2	2.40
PRISMATICO					
VELO	2.50	VEL1	22.50	KG/M2	3.28
.TRAMO RECTO.....					
VELO	22.50	VEL1	22.50	KG/M2	1.54
.TRAMO RECTO.....					
VELO	22.50	VEL1	14.32	KG/M2	3.85
.DIFUSOR CONICO..					
VELO	14.32	VEL1	9.16	KG/M2	0.41
.REJILLA.....					
VELO	9.16	VEL1	9.16	KG/M2	2.24
PERDIDA DESCARGA (KG/M2)=					5.145296483252
PERDIDA CARGA TOTAL =					18.8935172618
POTENCIA ABSORBIDA (CV) =					.4534444142832
LONGITUD TOTAL (M) =					4.255

CAUDAL (M3/S) = 2

.HONEYCOMB.....  
 VELO 2.77 VEL.1 2.77 KG/M2 2.82

PRISMATICO  
 VELO 2.77 VEL.1 25.00 KG/M2 4.04

.TRAMO RECTO.....  
 VELO 25.00 VEL.1 25.00 KG/M2 1.90

.TRAMO RECTO.....  
 VELO 25.00 VEL.1 15.91 KG/M2 4.76

.DIFUSOR CONICO..  
 VELO 15.91 VEL.1 10.18 KG/M2 0.51

.REJILLA.....  
 VELO 10.18 VEL.1 10.18 KG/M2 2.77

PERDIDA DESCARGA (KG/M2) = 6.352217880558  
 PERDIDA CARGA TOTAL = 23.17241852623  
 POTENCIA ABSORBIDA (CV) = .6179311606995  
 LONGITUD TOTAL (M) = 4.255

CAUDAL (M3/S) = 2.2

.HONEYCOMB.....  
 VELO 3.05 VEL.1 3.05 KG/M2 3.26

PRISMATICO  
 VELO 3.05 VEL.1 27.50 KG/M2 4.89

.TRAMO RECTO.....  
 VELO 27.50 VEL.1 27.50 KG/M2 2.30

.TRAMO RECTO.....  
 VELO 27.50 VEL.1 17.50 KG/M2 5.76

.DIFUSOR CONICO..  
 VELO 17.50 VEL.1 11.20 KG/M2 0.61

.REJILLA.....  
 VELO 11.20 VEL.1 11.20 KG/M2 3.35

PERDIDA DESCARGA (KG/M2) = 7.686183635473  
 PERDIDA CARGA TOTAL = 27.88285677454  
 POTENCIA ABSORBIDA (CV) = .8178971320532  
 LONGITUD TOTAL (M) = 4.255

CAUDAL (M3/S) = 2.4

.HONEYCOMB.....  
 VELO 3.33 VEL.1 3.33 KG/M2 3.73

PRISMATICO  
 VELO 3.33 VEL.1 30.00 KG/M2 5.82

.TRAMO RECTO.....  
 VELO 30.00 VEL.1 30.00 KG/M2 2.74

.TRAMO RECTO.....  
 VELO 30.00 VEL.1 19.09 KG/M2 6.85

.DIFUSOR CONICO..  
 VELO 19.09 VEL.1 12.22 KG/M2 0.72

.REJILLA.....  
 VELO 12.22 VEL.1 12.22 KG/M2 3.98

PERDIDA DESCARGA (KG/M2) = 9.147193748002  
 PERDIDA CARGA TOTAL = 33.02415445622  
 POTENCIA ABSORBIDA (CV) = 1.056772942599  
 LONGITUD TOTAL (M) = 4.255

CAUDAL (M<sup>3</sup>/S) = 2.6

.HONEYCOMB.....					
VELO	3.61	VEL.1	3.61	KG/M2	3.65
PRISMATICO					
VELO	3.61	VEL.1	32.50	KG/M2	6.83
.TRAMO RECTO.....					
VELO	32.50	VEL.1	32.50	KG/M2	3.21
.TRAMO RECTO.....					
VELO	32.50	VEL.1	20.69	KG/M2	8.04
.DIFUSOR CONICO..					
VELO	20.69	VEL.1	13.24	KG/M2	0.84
.REJILLA.....					
VELO	13.24	VEL.1	13.24	KG/M2	4.68
PERDIDA DESCARGA (KG/M2) =					10.73524821814
PERDIDA CARGA TOTAL =					38.02644462232
POTENCIA ABSORBIDA (CV) =					1.31825008024
LONGITUD TOTAL (M) =					4.255

CAUDAL (M<sup>3</sup>/S) = 2.8

.HONEYCOMB.....					
VELO	3.88	VEL.1	3.88	KG/M2	4.12
PRISMATICO					
VELO	3.88	VEL.1	35.00	KG/M2	7.92
.TRAMO RECTO.....					
VELO	35.00	VEL.1	35.00	KG/M2	3.73
.TRAMO RECTO.....					
VELO	35.00	VEL.1	22.28	KG/M2	9.33
.DIFUSOR CONICO..					
VELO	22.28	VEL.1	14.26	KG/M2	0.98
.REJILLA.....					
VELO	14.26	VEL.1	14.26	KG/M2	5.42
PERDIDA DESCARGA (KG/M2) =					12.45034704589
PERDIDA CARGA TOTAL =					43.97913759162
POTENCIA ABSORBIDA (CV) =					1.64188780342
LONGITUD TOTAL (M) =					4.255

CAUDAL (M<sup>3</sup>/S) = 3

.HONEYCOMB.....					
VELO	4.16	VEL.1	4.16	KG/M2	4.62
PRISMATICO					
VELO	4.16	VEL.1	37.50	KG/M2	9.09
.TRAMO RECTO.....					
VELO	37.50	VEL.1	37.50	KG/M2	4.28
.TRAMO RECTO.....					
VELO	37.50	VEL.1	23.87	KG/M2	10.71
.DIFUSOR CONICO..					
VELO	23.87	VEL.1	15.27	KG/M2	1.12
.REJILLA.....					
VELO	15.27	VEL.1	15.27	KG/M2	6.23
PERDIDA DESCARGA (KG/M2) =					14.29249023125
PERDIDA CARGA TOTAL =					50.36029154165
POTENCIA ABSORBIDA (CV) =					2.014411661667
LONGITUD TOTAL (M) =					4.255



CAUDAL (M<sup>3</sup>/S) = 3.2

.HONEYCOMB.....					
VELO	4.44	VELL	4.44	KG/M2	5.13
PRISMATICO					
VELO	4.44	VELL	40.00	KG/M2	10.34
.TRAMO RECTO.....					
VELO	40.00	VELL	40.00	KG/M2	4.87
.TRAMO RECTO.....					
VELO	40.00	VELL	25.46	KG/M2	12.19
.DIFUSOR CONICO..					
VELO	25.46	VELL	16.29	KG/M2	1.27
.REJILLA.....					
VELO	16.29	VELL	16.29	KG/M2	7.09
PERDIDA DESCARGA (KG/M2) =					16.26167777423
PERDIDA CARGA TOTAL =					57.16956293388
POTENCIA ABSORBIDA (CV) =					2.439234685179
LONGITUD TOTAL (M) =					4.255

CAUDAL (M<sup>3</sup>/S) = 3.4

.HONEYCOMB.....					
VELO	4.72	VELL	4.72	KG/M2	5.67
PRISMATICO					
VELO	4.72	VELL	42.50	KG/M2	11.67
.TRAMO RECTO.....					
VELO	42.50	VELL	42.50	KG/M2	5.50
.TRAMO RECTO.....					
VELO	42.50	VELL	27.05	KG/M2	13.76
.DIFUSOR CONICO..					
VELO	27.05	VELL	17.31	KG/M2	1.43
.REJILLA.....					
VELO	17.31	VELL	17.31	KG/M2	8.00
PERDIDA DESCARGA (KG/M2) =					18.35790967481
PERDIDA CARGA TOTAL =					64.4064779888
POTENCIA ABSORBIDA (CV) =					2.919760335492
LONGITUD TOTAL (M) =					4.255

CAUDAL (M<sup>3</sup>/S) = 3.6

.HONEYCOMB.....					
VELO	5.00	VELL	5.00	KG/M2	6.22
PRISMATICO					
VELO	5.00	VELL	45.00	KG/M2	13.08
.TRAMO RECTO.....					
VELO	45.00	VELL	45.00	KG/M2	6.17
.TRAMO RECTO.....					
VELO	45.00	VELL	28.64	KG/M2	15.42
.DIFUSOR CONICO..					
VELO	28.64	VELL	18.33	KG/M2	1.60
.REJILLA.....					
VELO	18.33	VELL	18.33	KG/M2	8.97
PERDIDA DESCARGA (KG/M2) =					20.581185933
PERDIDA CARGA TOTAL =					72.07070884028
POTENCIA ABSORBIDA (CV) =					3.459394024333
LONGITUD TOTAL (M) =					4.255

CAUDAL (M3/S)= 3.8

.HONEYCOMB.....  
 VELO 5.27 VEL.1 5.27 KG/M2 6.80

PRISMATICO  
 VELO 5.27 VEL.1 47.50 KG/M2 14.57

.TRAMO RECTO.....  
 VELO 47.50 VEL.1 47.50 KG/M2 6.87

.TRAMO RECTO.....  
 VELO 47.50 VEL.1 30.23 KG/M2 17.19

.DIFUSOR CONICO..  
 VELO 30.23 VEL.1 19.35 KG/M2 1.77

.REJILLA.....  
 VELO 19.35 VEL.1 19.35 KG/M2 10.00

PERDIDA DESCARGA (KG/M2)= 22.93150654881  
 PERDIDA CARGA TOTAL = 80.16196327854  
 POTENCIA ABSORBIDA (CV) = 4.06153947278  
 LONGITUD TOTAL (M) = 4.255

CAUDAL (M3/S)= 4

.HONEYCOMB.....  
 VELO 5.55 VEL.1 5.55 KG/M2 7.40

PRISMATICO  
 VELO 5.55 VEL.1 50.00 KG/M2 16.14

.TRAMO RECTO.....  
 VELO 50.00 VEL.1 50.00 KG/M2 7.61

.TRAMO RECTO.....  
 VELO 50.00 VEL.1 31.83 KG/M2 19.04

.DIFUSOR CONICO..  
 VELO 31.83 VEL.1 20.37 KG/M2 1.96

.REJILLA.....  
 VELO 20.37 VEL.1 20.37 KG/M2 11.08

PERDIDA DESCARGA (KG/M2)= 25.40887152223  
 PERDIDA CARGA TOTAL = 88.67999729308  
 POTENCIA ABSORBIDA (CV) = 4.729599855631  
 LONGITUD TOTAL (M) = 4.255

CAUDAL (M3/S)= 4.2

.HONEYCOMB.....  
 VELO 5.83 VEL.1 5.83 KG/M2 3.02

PRISMATICO  
 VELO 5.83 VEL.1 52.50 KG/M2 17.79

.TRAMO RECTO.....  
 VELO 52.50 VEL.1 52.50 KG/M2 8.40

.TRAMO RECTO.....  
 VELO 52.50 VEL.1 33.42 KG/M2 21.00

.DIFUSOR CONICO..  
 VELO 33.42 VEL.1 21.39 KG/M2 2.16

.REJILLA.....  
 VELO 21.39 VEL.1 21.39 KG/M2 12.21

PERDIDA DESCARGA (KG/M2)= 28.01328085326  
 PERDIDA CARGA TOTAL = 97.62450418359  
 POTENCIA ABSORBIDA (CV) = 5.466972234281  
 LONGITUD TOTAL (M) = 4.255

CAUDAL (M3/S)= 4.4

.HONEYCOMB.....  
 VELO 6.11 VEL1 6.11 KG/M2 8.67

PRISMATICO  
 VELO 6.11 VEL1 55.00 KG/M2 19.53

.TRAMO RECTO.....  
 VELO 55.00 VEL1 55.00 KG/M2 9.21

.TRAMO RECTO.....  
 VELO 55.00 VEL1 35.01 KG/M2 23.04

.DIFUSOR CONICO..  
 VELO 35.01 VEL1 22.40 KG/M2 2.37

.REJILLA.....  
 VELO 22.40 VEL1 22.40 KG/M2 13.40

PERDIDA DESCARGA (KG/M2)= 30.7447345419  
 PERDIDA CARGA TOTAL = 106.9951351918  
 POTENCIA ABSORBIDA (CV) = 6.277047931252  
 LONGITUD TOTAL (M) = 4.255

CAUDAL (M3/S)= 4.6

.HONEYCOMB.....  
 VELO 6.38 VEL1 6.38 KG/M2 9.33

PRISMATICO  
 VELO 6.38 VEL1 57.50 KG/M2 21.34

.TRAMO RECTO.....  
 VELO 57.50 VEL1 57.50 KG/M2 10.07

.TRAMO RECTO.....  
 VELO 57.50 VEL1 36.60 KG/M2 25.19

.DIFUSOR CONICO..  
 VELO 36.60 VEL1 23.42 KG/M2 2.58

.REJILLA.....  
 VELO 23.42 VEL1 23.42 KG/M2 14.65

PERDIDA DESCARGA (KG/M2)= 33.60323258816  
 PERDIDA CARGA TOTAL = 116.7917771709  
 POTENCIA ABSORBIDA (CV) = 7.163228999815  
 LONGITUD TOTAL (M) = 4.255

CAUDAL (M3/S)= 4.8

.HONEYCOMB.....  
 VELO 6.66 VEL1 6.66 KG/M2 10.01

PRISMATICO  
 VELO 6.66 VEL1 60.00 KG/M2 23.23

.TRAMO RECTO.....  
 VELO 60.00 VEL1 60.00 KG/M2 10.97

.TRAMO RECTO.....  
 VELO 60.00 VEL1 38.19 KG/M2 27.42

.DIFUSOR CONICO..  
 VELO 38.19 VEL1 24.44 KG/M2 2.81

.REJILLA.....  
 VELO 24.44 VEL1 24.44 KG/M2 15.95

PERDIDA DESCARGA (KG/M2)= 36.58877499201  
 PERDIDA CARGA TOTAL = 127.014179195  
 POTENCIA ABSORBIDA (CV) = 8.12890746848  
 LONGITUD TOTAL (M) = 4.255

CAUDAL (M3/S) = 5

.HONEYCOMB.....

VELO 6.94 VEL.1 6.94 KG/M2 10.71

PRISMATICO

VELO 6.94 VEL.1 62.50 KG/M2 25.21

.TRAMO RECTO.....

VELO 62.50 VEL.1 62.50 KG/M2 11.90

.TRAMO RECTO.....

VELO 62.50 VEL.1 39.78 KG/M2 29.76

.DIFUSOR CONICO..

VELO 39.78 VEL.1 25.46 KG/M2 3.04

.PEJILLA.....

VELO 25.46 VEL.1 25.46 KG/M2 17.31

PERDIDA DESCARGA (KG/M2) = 39.70136175348


PERDIDA CARGA TOTAL = 137.6620548338

POTENCIA ABSORBIDA (CV) = 9.177470322253

LONGITUD TOTAL (M) = 4.255


ANNEX II

MANUFACTURING DRAWINGS OF ICING TUNNEL




2

1111







3






ST


4



4

5





14

11


12

13


2

3

6



7



4

7

5

6

11

12

13

8

11 12 13


1

TUNEL FORMACION HIELO

Escala 1:1




Nº PLANO: 84-023-A

9





10 TAL  $\Phi 9$

VISTA POR "Y"







1155 2



3



VISTA POR "X"



400



B

1.5

200


150

4



SECCION A-B


r: 1650



VISTA POR "X"


1	COLECTOR			1	A. INOX. F. 314		
Marco	DESIGNACION			Cantidad	MATERIAL Y TRATAMIENTO		
Tolerancias admitidas en dimensiones sin indicación de tolerancia, para trabajos arrancando virutas				Conjunto			Escala
				TUNEL FORMACION HIELO			1:10
				INTA			TALLERES GENERALES
							PROYECTOS
Sectores de medidas	Tolerancia exteriores	Tolerancia interiores	Tolerancia	Todos los cortes sin indicación redondeados con 0,2 mm. Calidad de resaca rasada	Fecha	Nombre	Núm. del plano Talleres
1 ÷ 3	- 0,15	+ 0,15	± 0,15				
3 ÷ 10	- 0,25	+ 0,25	± 0,25	~ Superficie en bruto	Dibujado		Peticionario
10 ÷ 30	- 0,30	+ 0,30	± 0,30		∇		
30 ÷ 80	- 0,40	+ 0,40	± 0,40	∇∇	Calcado		
80 ÷ 180	- 0,50	+ 0,50	± 0,50	∇∇∇	Verificado		
180 ÷ 350	- 0,60	+ 0,60	± 0,60	∇∇∇∇			
350 ÷ 500	- 0,80	+ 0,80	± 0,80				Núm. del plano
500 ÷ 800	- 1,0	+ 1,0	± 1,0				54-223 A 1
A partir 800	- 1/2 %	+ 1/2 %	± 1/2 %				

5



6 TAL. M 9 300°

1151



VISTA POR "X"

Marca	C
Tolerancias sin indicar trabajo:	
Sectores de medidas:	Tol.
1 - 3	3
3 - 10	10
10 - 30	30
30 - 80	80
80 - 180	180
180 - 350	350
350 - 600	600
600 - 800	800
A partir 800	800

DIAL 9

260


150

490  
45  
460

2

M 9 500

2		CITA DE PL. 450					
Marca	DESIGNACION			Cantidad	MATERIAL Y TRATAMIENTO		
Tolerancias admitidas en dimensiones sin indicación de tolerancia, para trabajos arrancando virutas				Conjunto		Escales	INTA TALLERES GENERALES PROYECTOS
Sectores de medidas	Tolerancia exteriores	Tolerancia interiores	Tolerancia	TALLERES GENERALES		Núm. del plano Talleres	
1-3	-0,15	-0,15	± 0,15	Todos los centros sin indicación redondeados con 0,2 mm. Calidad de roca media	Fecha	Nombre	Peticionario
3-10	-0,25	-0,25	± 0,25		Superficie en bruto: r     "     basta r     "     fina r     "     muy fina r     "     lapeada	Dibujado	
10-30	-0,30	-0,30	± 0,30	Verificado			
30-80	-0,40	-0,40	± 0,40		r     "     lapeada		
80-180	-0,50	-0,50	± 0,50				
180-350	-0,60	-0,60	± 0,60				
350-600	-0,80	-0,80	± 0,80				
600-800	-1,0	-1,0	± 1,0				
8 parti 800	-1/8%	+1/8%	-1/8%				




TRANSVERSAL

Plano nº 84-023-A/2-1

Metacrilato transparente

4 piezas




LATERAL

Plano nº 84-023-A/2-2


Metacrilato transparente

4 piezas





TAPA TRANSVERSAL  
Plano n.º 84-023-A/2-3  
Metacrilato transparente  
2 piezas






TAPA LATERAL

Plano n° 84-023-A/2-4


Metacrilato transparente

2 piezas.




**DETALLE A**


Tolerancias admisi sin indicación d trabajos arr	
Secciones de medidas	Tolerancia exterior
1- 3	- 0.15
3- 10	- 0.25
10- 30	- 0.30
30- 60	- 0.40
60- 100	- 0.50
100- 180	- 0.60
180- 300	- 0.80
300- 500	- 1.0
500- 800	- 1.2
800- 1000	- 1.5




3	SISTEMA DE HIELO	1	MATERIAL TRANSPARENTE
Marca	DESIGNACION	Cantidad	MATERIAL Y TRATAMIENTO
Tolerancias admitidas en dimensiones sin indicación de tolerancia, para trabajos arrancando virutas			
Conjunto			
TUBO EL FORMACION HIELO			
Escalas 1:1 2:1			
INIA TALLERES GENERALES PROYECTOS			
Núm. del plano Talleres			
Peticionario			
Núm. del plano 94.023-A/3			
Tolerancias admitidas en dimensiones sin indicación de tolerancia, para trabajos arrancando virutas		Conjunto	
Sectores de medidas	Tolerancia exteriores	Tolerancia interiores	Tolerancia
1-3	-0,15	-0,15	± 0,15
3-10	-0,25	-0,25	± 0,25
10-30	-0,30	-0,30	± 0,30
30-80	-0,40	-0,40	± 0,40
80-180	-0,50	-0,50	± 0,50
180-350	-0,80	-0,80	± 0,80
350-800	-0,80	-0,80	± 0,80
800-1600	-1,0	-1,0	± 1,0
A partir 800	-1/10 %	+1/10 %	+1/10 %
Todos los centros sin indicación redondeados con 0,2 mm. Cantidad de veces exactas		Fecha	Nombre
~ Superficie en bruto		Dibujado	
∇ base		Calado	
∇∇ flu		Verificado	
∇∇∇ muy flu			
∇∇∇∇ lapada			



4	SOPORTE SONDA			1	Acero Inox.		
Marca	DESIGNACION			Cantidad	MATERIAL Y TRATAMIENTO		
Tolerancias admitidas en dimensiones sin indicación de tolerancia, para trabajos arrancando virutas				Conjunto			Escalas
				TUNEL FORMACION HIELO			1:1 3:1
				INTA TALLERES GENERALES PROYECTOS			
Sectores de medidas	Tolerancia exteriores	Tolerancia interiores	Tolerancia	Fecha		Núm. del plano Talleres	
1-3	-0,15	+0,15	±0,15				
3-10	-0,25	+0,25	±0,25				
10-30	-0,30	+0,30	±0,30				
30-80	-0,40	+0,40	±0,40				
80-180	-0,50	+0,50	±0,50				
180-350	-0,60	+0,60	±0,60				
350-500	-0,80	+0,80	±0,80				
500-800	-1,0	+1,0	±1,0				
A partir 800	-1/8 %	+1/8 %	±1/8 %				
Todos los acabos sin indicación verificados con 0,2 mm. Cantidad de rozas exactas				Nombre		Núm. del plano	
~ Superficie en bruto				Dibujado		Peticionario	
∇ " hasta				Calzado			
∇∇ " fino				Verificado			
∇∇∇ " muy fino						Núm. del plano	
∇∇∇∇ " lapsoada						84-023-A/4	





5	GUÍA SONDA			1	Acero Inox.																																										
Marca	DESIGNACION			Cantidad	MATERIAL Y TRATAMIENTO																																										
Tolerancias admitidas en dimensiones sin indicación de tolerancia, para trabajos arrancando virutas				Conjunto			Escalas																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sectores de medidas</th> <th>Tolerancia exteriores</th> <th>Tolerancia interiores</th> <th>Tolerancia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-3</td> <td>-0,15</td> <td>+0,15</td> <td>± 0,15</td> </tr> <tr> <td>3-10</td> <td>-0,25</td> <td>+0,25</td> <td>± 0,25</td> </tr> <tr> <td>10-30</td> <td>-0,30</td> <td>+0,30</td> <td>± 0,30</td> </tr> <tr> <td>30-80</td> <td>-0,40</td> <td>+0,40</td> <td>± 0,40</td> </tr> <tr> <td>80-180</td> <td>-0,50</td> <td>+0,50</td> <td>± 0,50</td> </tr> <tr> <td>180-350</td> <td>-0,60</td> <td>+0,60</td> <td>± 0,60</td> </tr> <tr> <td>350-600</td> <td>-0,80</td> <td>+0,80</td> <td>± 0,80</td> </tr> <tr> <td>600-800</td> <td>-1,0</td> <td>+1,0</td> <td>± 1,0</td> </tr> <tr> <td>A partir 800</td> <td>-1/8 %</td> <td>+1/8 %</td> <td>± 1/8 %</td> </tr> </tbody> </table>				Sectores de medidas	Tolerancia exteriores	Tolerancia interiores	Tolerancia	1-3	-0,15	+0,15	± 0,15	3-10	-0,25	+0,25	± 0,25	10-30	-0,30	+0,30	± 0,30	30-80	-0,40	+0,40	± 0,40	80-180	-0,50	+0,50	± 0,50	180-350	-0,60	+0,60	± 0,60	350-600	-0,80	+0,80	± 0,80	600-800	-1,0	+1,0	± 1,0	A partir 800	-1/8 %	+1/8 %	± 1/8 %	TUNEL FORMACION HIELO			INTA TALLERES GENERALES PROYECTOS
Sectores de medidas	Tolerancia exteriores	Tolerancia interiores	Tolerancia																																												
1-3	-0,15	+0,15	± 0,15																																												
3-10	-0,25	+0,25	± 0,25																																												
10-30	-0,30	+0,30	± 0,30																																												
30-80	-0,40	+0,40	± 0,40																																												
80-180	-0,50	+0,50	± 0,50																																												
180-350	-0,60	+0,60	± 0,60																																												
350-600	-0,80	+0,80	± 0,80																																												
600-800	-1,0	+1,0	± 1,0																																												
A partir 800	-1/8 %	+1/8 %	± 1/8 %																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Todos los cortes sin indicación redondeados con R2 mm. Calidad de roscas cónicas</th> <th>Fecha</th> <th>Nombre</th> <th>Núm. del plano Talleres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>~ Superficie en bruto</td> <td>Dibujado</td> <td></td> <td>Peticionario</td> </tr> <tr> <td>∇ : bruto</td> <td>Calculado</td> <td></td> <td>Núm. del plano</td> </tr> <tr> <td>∇∇ : fino</td> <td>Verificado</td> <td></td> <td>84-023-A/5</td> </tr> <tr> <td>∇∇∇ : muy fino</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>∇∇∇∇ : lapocada</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Todos los cortes sin indicación redondeados con R2 mm. Calidad de roscas cónicas	Fecha	Nombre	Núm. del plano Talleres	~ Superficie en bruto	Dibujado		Peticionario	∇ : bruto	Calculado		Núm. del plano	∇∇ : fino	Verificado		84-023-A/5	∇∇∇ : muy fino				∇∇∇∇ : lapocada																							
Todos los cortes sin indicación redondeados con R2 mm. Calidad de roscas cónicas	Fecha	Nombre	Núm. del plano Talleres																																												
~ Superficie en bruto	Dibujado		Peticionario																																												
∇ : bruto	Calculado		Núm. del plano																																												
∇∇ : fino	Verificado		84-023-A/5																																												
∇∇∇ : muy fino																																															
∇∇∇∇ : lapocada																																															




Moletizado en "x"  
Paso 1mm

6	EJE SONDA	1	Acero Inox.
Marca	DESIGNACION	Cantidad	MATERIAL Y TRATAMIENTO
Tolerancias admitidas en dimensiones sin indicación de tolerancia, para trabajos arrancando virutas			
Sectores de medidas	Tolerancia exteriores	Tolerancia interiores	Tolerancia
1-3	-0,15	+0,15	± 0,15
3-10	-0,25	+0,25	± 0,25
10-30	-0,30	+0,30	± 0,30
30-80	-0,40	+0,40	± 0,40
80-180	-0,50	+0,50	± 0,50
180-350	-0,60	+0,60	± 0,60
350-800	-0,80	+0,80	± 0,80
800-800	-1,0	+1,0	± 1,0
A partir 800	-1/2%	+1/2%	± 1/2%
Conjunto			Escalas
TUNEL FORMACION HIELO			1:1
INTE TALLERES GENERALES PROYECTOS			Núm. del plano Talleres
Todas las cotes sin indicación tolerancias con 0,2 mm. Cantidad de roscas empujar			Fecha
~ Superficie en bruto ▽     •     basta ▽▽   •     fina ▽▽▽   •    muy fina ▽▽▽▽ •    laporada			Nombre
Dibujado			Peticionario
Cotado			Núm. del plano
Verificado			84-023-A/6





7		TERMINAL SONDA		3		Acero inox.	
Marca		DESIGNACION		Cantidad		MATERIAL Y TRATAMIENTO	
Tolerancias admitidas en dimensiones sin indicación de tolerancia, para trabajos arrancando virutas				Conjunto			Escalas
				TUNEL FORMACION HIELO			1:1
							INTA TALLERES GENERALES PROYECTOS
Sector de medidas		Tolerancia exteriores	Tolerancia interiores	Tolerancia	Fecha		Núm. del plano Talleres
1-3		-0,15	+0,15	±0,15			
3-10		-0,25	+0,25	±0,25			
10-30		-0,30	+0,30	±0,30			
30-80		-0,40	+0,40	±0,40			
80-180		-0,50	+0,50	±0,50			
180-350		-0,60	+0,60	±0,60			
350-600		-0,80	+0,80	±0,80			
600-800		-1,0	+1,0	±1,0			
a partir 800		-1/8%	+1/8%	±1/8%			
~ Superficie en bruto ▽       "   basta ▽▽       "   fin ▽▽▽     "   muy fina ▽▽▽▽   "   lapada					Dibujado		
					Colgado		
					Verificado		
Núm. del plano							84-023-A/7





2



15
Marca
Tolerancia sin indicar
Sistema de medidas
1 - 3
3 - 10
10 - 30
30 - 80
80 - 180
180 - 300
300 - 500
500 - 800
800 - 1000

500



∅ 400

1.5



"A"

15		DIFUSOR		1	Acero Inox.		
Marca		DESIGNACION		Cantidad	MATERIAL Y TRATAMIENTO		
Tolerancias admitidas en dimensiones sin indicación de tolerancia, para trabajos arrancando virutas				Conjunto		Escalas	
				TUNEL FORMACION HIELO		1:10	
						INTA TALLERES GENERALES PROYECTOS	
Sector de medidas		Tolerancia exteriores	Tolerancia interiores	Tolerancia	Núm. del plano Talleres		
1 - 3		- 0,15	+ 0,15	± 0,15	Fecha		
3 - 10		- 0,25	+ 0,25	± 0,25	Nombre		
10 - 30		- 0,30	+ 0,30	± 0,30	Dibujado		
30 - 50		- 0,40	+ 0,40	± 0,40	Culada		
50 - 100		- 0,50	+ 0,50	± 0,50	Verificado		
100 - 250		- 0,60	+ 0,60	± 0,60	Núm. del plano		
250 - 500		- 0,80	+ 0,80	± 0,80	84-023-A/14		
500 - 1000		- 1,0	+ 1,0	± 1,0			
A partir 1000		- 1/2 %	+ 1/2 %	± 1/2 %			
				Todos los costos sin indicación referidos en 0,2 mm. Calidad de acero inoxidable ~ Superficie en bruto V : hasta VV : fino VVV : muy fino VVVV : lapidado			

/



2





3

2

1

2

1



5-

2



1

2

1

A-15/1	DESARROLLO DE LA R 1	1	ACERO INOX.
Marca	DESIGNACION	Cantidad	MATERIAL Y TRATAMIENTO
Tolerancias admitidas en dimensiones sin indicación de tolerancia, para trabajos errancando virutas		Conjunto	Escalas
		TUNEL FORMACION HIELO	INTA TALLERES GENERALES PROYECTOS
Letras de medidas	Tolerancia exteriores	Tolerancia interiores	Tolerancia
1 - 3	- 0,15	+ 0,15	± 0,15
3 - 10	- 0,25	+ 0,25	± 0,25
10 - 30	- 0,30	+ 0,30	± 0,30
30 - 80	- 0,40	+ 0,40	± 0,40
80 - 180	- 0,50	+ 0,50	± 0,50
180 - 300	- 0,60	+ 0,60	± 0,60
300 - 600	- 0,80	+ 0,80	± 0,80
600 - 800	- 1,0	+ 1,0	± 1,0
8 (más 800)	- 1/2 %	+ 1/2 %	± 1/2 %
		Todos los cortes sin indicación redondeados con 0,2 mm. Cantidad de veces medidas	Fecha
		~ Superficie en bruto	Nombre
		∇ : hasta	Núm. del plano Talleres
		∇∇ : fino	Peticionario
		∇∇∇ : muy fino	Núm. del plano
		∇∇∇∇ : lapada	84-023-A-14/1
		Verificado	

6



A15		2	1/2
Marca			
Tolerancias de sin indicación trabajos			
Sectores de medidas	Tolerancias exteriores		
1 - 3	0		
3 - 10	0		
10 - 30	0		
30 - 60	0		
60 - 180	0		
180 - 350	0		
350 - 600	0		
600 - 1000	0		
à partir 1000	0		

1








2

B-3\*


B-4\*



3



\*4


4




6-

5








7





B\*2 B\*1

A-11 A-12 A-1

\* En este plano solo se fabricarán  
las piezas 'B'.  
La pieza B.3, se mide con pelerueta  
o la pieza A-2.

8



A-11 A-12 A-13

A-1

se fabricarán


con pago

TUNEL FORMACION

Escala: 1:1

Nº PLANO: 84-023

9




A-1

TUNNEL FORMACION FIELD


Scale 1:1

IN FEET 0 10 20 30 40




B-1	MODELO	3	DURAL ANODIZADO.
Marca	DESIGNACION	Cantidad	MATERIAL Y TRATAMIENTO

Tolerancias admitidas en dimensiones sin indicación de tolerancia, para trabajos arrancando virutas				Conjunto			Escala	
				TUNEL FORMACION HIELO			1:1 3:1	
				INTA TALLERES GENERALES PROYECTOS				
Sectores de medidas	Tolerancia exteriores	Tolerancia interiores	Tolerancia	Toda las cotes de indicación reducidas con 0,2 mm. Cantidad de veces usadas		Fecha	Nombre	Núm. del plano Talleres
1-3	-0,15	+0,15	$\pm 0,15$	~ Superficie en bruto	Dibujado			Peticionario
3-10	-0,25	+0,25	$\pm 0,25$	∇ hasta	Cotado			
10-30	-0,30	+0,30	$\pm 0,30$	∇∇ fino	Verificado			
30-80	-0,40	+0,40	$\pm 0,40$	∇∇∇ muy fino				
80-180	-0,50	+0,50	$\pm 0,50$	∇∇∇∇ leuada				
180-350	-0,60	+0,60	$\pm 0,60$					Núm. del plano
350-600	-0,80	+0,80	$\pm 0,80$					84-023-B/1
600-800	-1,0	+1,0	$\pm 1,0$					
A partir 800	-1/10 %	+1/10 %	$\pm 1/10 \%$					





B-2	TAPA INFERIOR MODELO	3	DURAL ANODIZADO
Marca	DESIGNACION	Cantidad	MATERIAL Y TRATAMIENTO

Tolerancias admitidas en dimensiones sin indicación de tolerancia, para trabajos arrancando virutas				Conjunto TUNEL FORMACION HIELO			Escalas	INTA TALLERES GENERALES PROYECTOS
Sectores de medidas	Tolerancia exteriores	Tolerancia interiores	Tolerancia	Todos los centros de tallado tolerancias con 0,2 mm. Cantidad de viras exactas			Núm. del plano Talleres	
1-3	-0,15	+0,15	±0,15	Fecha	Nombre	Petitionerario		
3-10	-0,25	+0,25	±0,25	Dibujado	Calcado			
10-30	-0,30	+0,30	±0,30			Verificado	Núm. del plano	
30-80	-0,40	+0,40	±0,40	~ Superficie en bruto	B/1.022.B/2			
80-180	-0,50	+0,50	±0,50	∇ " hasta				
180-350	-0,60	+0,60	±0,60	∇∇ " fino				
350-800	-0,80	+0,80	±0,80	∇∇∇ " muy fino				
800-800	-1,0	+1,0	±1,0	∇∇∇∇ " lamada				
A partir 800	-1/2%	+1/2%	±1/2%					



B-3	FIJACION MODELO	1	METACRILATO TRANSPARENTE	
Marca	DESIGNACION	Cantidad	MATERIAL Y TRATAMIENTO	
Tolerancias admitidas en dimensiones sin indicación de tolerancia, para trabajos arrancando virutas			Conjunto	Escala
			TUNEL FORMACION HIELO	1:1
			INTA TALLERES GENERALES PROYECTOS	
Sectores de medidas	Tolerancia exteriores	Tolerancia interiores	Tolerancia	Núm. del plano Talleres
1-3	-0,15	+0,15	±0,15	
3-10	-0,25	+0,25	±0,25	Núm. del plano Peticionario
10-30	-0,30	+0,30	±0,30	
30-80	-0,40	+0,40	±0,40	Núm. del plano
80-180	-0,50	+0,50	±0,50	
180-350	-0,60	+0,60	±0,60	84-023/B-3
350-500	-0,80	+0,80	±0,80	
500-800	-1,0	+1,0	±1,0	
A partir 800	-1/2%	+1/2%	±1/2%	
			Todos los acabos sin indicación tolerancias con 0,2 mm. Cantidad de rasca en milésimas	Fecha
			~ Superficie en bruto	Nombre
			v . besta	Dibujado
			vv . fina	
			vvv . muy fina	Cotado
			vvvv . lujada	
			Verificado	





B-Y		TAPA SUPERIOR MODELO 3		DURAL ANODIZADO	
Marca	DESIGNACION	Cantidad	MATERIAL Y TRATAMIENTO		
Tolerancias admitidas en dimensiones sin indicación de tolerancia, para trabajos arrancando virutas				Conjunto	
				Escalas	
				INTA TALLERES GENERALES PROYECTOS	
				TUNEL FORMACION HIELO 1:1	
				Núm. del plano Talleres	
				Petitioner	
				Núm. del plano	
				84-023-B/4	

Sectores de medidas	Tolerancia exteriores	Tolerancia interiores	Tolerancia
1-3	-0,15	+0,15	± 0,15
3-10	-0,25	+0,25	± 0,25
10-30	-0,30	+0,30	± 0,30
30-80	-0,40	+0,40	± 0,40
80-180	-0,50	+0,50	± 0,50
180-350	-0,60	+0,60	± 0,60
350-600	-0,80	+0,80	± 0,80
600-800	-1,0	+1,0	± 1,0
A partir 800	-1/2%	+1/2%	± 1/2%

Todos los centros de perforación rotacionados con 0,2 mm. Cantidad de runs casillas		Fecha	Nombre
~ Superficie en bruto	Dibujado		
∇ base	Calculado		
∇∇ fino	Verificado		
∇∇∇ muy fino			
∇∇∇∇ lapsoada			





P/41.561

HOJA 1/2

Material		Dibujado 15-10-84	<i>[Signature]</i>	TALLERES IBARRETA, S. A.
		Comprab.		
Escala 1:10	VENTILADOR HN/RU-500-Rs. GR-90° CONJUNTO			28.822
		Aprob. el	Anotado por	

REDUCED COPY






INTA

N.º

Pág.

ANNEX III





INTA

N.º

Pág.

CALIBRATION TEST PROBES REPORT

INTRODUCCION

A petición de la Sección de Instrumentos de a bordo del Departamento de Aerodinámica y Navegabilidad y con cargo al contrato de formación de hielo HIA - 50 - 1119, se ha realizado la calibración de diversas sondas de anemometría térmica, con la instrumentación de dicha técnica existente en el Laboratorio de Ensayos Aerodinámicos del mismo Departamento.

La instrumentación utilizada a tal efecto estuvo compuesta por los siguientes equipos:

- a) Unidad calibradora T.S.I. modelo 1125
- b) Unidad de alimentación y monitora T.S.I. modelo 1051  
2D41/2B-BCD
- c) Unidad acondicionadora T.S.I. modelo 1057.
- d) Unidad promediadora T.S.I. modelo 1047
- e) Unidad anemométrica de temperatura constante T.S.I. modelo 1051.
- f) Generador de funciones TRIO modelo FG-271
- g) Osciloscopio HP - modelo 1150
- i) cable de sondas T.S.I. modelo 10110 de 5 m.

Se han realizado cinco calibraciones gráficas y analíticas para el uso de diversas sondas de hilo y película en aire, operando estas sondas en todo momento en el modo de temperatura constante. Las presentes calibraciones permitirán la medición de velocidades medidas y de determinados parámetros turbulentos en una corriente de aire con velocidades comprendidas entre aproximadamente 0 y 70 m/seg. (0 y 280 mm H<sub>2</sub>O).

Las sondas que se calibraron fueron las siguientes:

- a) sondas de película caliente cilíndricas rectas a 90° con respecto al eje de la sonda medidas:

T.S.I. 1210-20/43092/121014

- T.S.I. 1210-20/43093/121014

- T.S.I. 1210-20/43099/121014

b) Sondas de hilo caliente cilindricos rectos a 90° con respecto al eje de la sonda modelos:

- T.S.I. 1210-T1.5/41266/121002

- T.S.I. 1210-1.5/41268/121002

El límite superior de frecuencias y las constantes de tiempo se han obtenido a una velocidad de aproximadamente 100 m/seg, sometiendo a los distintos sensores a una onda cuadrada de 1 Khz y 2 voltios de frecuencia y amplitud respectivamente.

La temperatura de funcionamiento de los distintos sensores se computó por el método de las resistencias de operación, a partir de los datos suministrados por el fabricante.

La ley elegida para simular el comportamiento real de la transferencia de calor desde los transductores fué la Ley de King, por lo que el tratamiento analítico se realizó confrontando los valores de la tensión DC de salida del anemómetro reducida por los efectos térmicos, esto es  $E^2/(T_s - T)$ , con el flujo másico incidente sobre el sensor. De este modo se obtuvieron curvas de calibración universales respecto a la temperatura fluída y al flujo másico. Se consideró tanto a la viscosidad dinámica como a la conductividad térmica del aire constantes e independientes de la temperatura a lo largo de las calibraciones.

La determinación de las constantes de calibración A, B y n se realizó mediante el programa Fortran "AJUSTE" que hace uso de las ecuaciones de gobierno de los distintos tramos del calibrador T.S.I. modelo 1125 y del método de obtención de solución por mínimos cuadrados.

SECCION I

CALIBRACION DEL SENSOR DE HILO CALIENTE RECTO A 90° CON RESPEC  
TO AL EJE DE LA SONDA T.S.I. MODELO 1210-T1.5/41266/121002



DATOS TECNICOS

- Fecha de calibración: 25 de Octubre de 1984
- Características del sensor: Sensor de hilo caliente cilíndrico recto a 90° con respecto al eje de la sonda, con una longitud de área sensible de 1.25 mm y un diámetro de 4 micras (razón de forma de aproximadamente 312.5), con distancia entre los soportes de 1.5 mm., compuesto de Tungsteno y laminado de Platino).
- Utilidad del sensor: Para determinar la velocidad media e intensidad de la turbulencia en la dirección del eje de la sonda.

DATOS ELECTRICOS

$$R_{\text{interna}} = 0.26 \Omega$$

$$R(^{\circ}\text{C}) = 5.35 \Omega$$

$$R(22^{\circ}\text{C}) = 5.93 \Omega$$

$$R(100^{\circ}\text{C}) = 7.43 \Omega$$

$$R_{\text{operación}} = 10.81 \Omega$$

Obteniéndose a aproximadamente 100 m/seg. una constante de tiempo  $\tau = 5 \mu\text{s}$  lo que comporta un límite superior de frecuencias de hasta 154 KHz (máximo posible de 600 KHz).

CONSTANTES DE CALIBRACION

La sonda se calibró según la ley de King en la forma:

$$\frac{E^2}{T_s - T} = A + B(\rho V)^n$$

donde E es la tensión DC de salida del anemómetro,  $T_s$  la temperatura de funcionamiento del sensor, T la temperatura ambiente,  $\rho$  la densidad y V la velocidad. A, B y n son las constantes de calibración propias del sensor.

La temperatura de funcionamiento se determinó por la ex presión:

$$T_s = 273.159 + 100 \frac{R_s - R_0}{R_{100} - R_0}$$

Los valores de las constantes de calibración fueron:

$$n = 0.458$$

$$A = 0.0158 \text{ Voltios}^2/\text{°K}$$

$$B = 0.0070 \text{ Voltios}^2/\text{°K} (\text{Kg/seg m}^2)^n$$

$$T_s = 535.659 \text{ °K}$$

siendo el ajuste de tensiones de 0.00189 voltios.

La velocidad máxima de utilización es de 200 m/seg, la velocidad mínima de 0.15 m/seg. La temperatura ambiente máxima en la que se puede emplear es de 150°C.

DATOS DE CALIBRACIONPRESION ATMOSFERICA  $P_a = 709.5$  mm HGNUMERO DE DATOS  $N = 50$ 


D mm	$\Delta P$ mmH <sub>2</sub> O	T °F	E volt.	$E_{RMS}$ mVolt.
16.51	0	72.0	1.981	
16.51	0.2	72.2	2.451	
16.51	0.4	"	2.514	
16.51	0.6	"	2.580	
16.51	0.8	"	2.627	
16.51	1	"	2.671	
16.51	1.5	"	2.729	
16.51	2	"	2.786	
16.51	2.5	"	2.821	
16.51	3	"	2.858	
16.51	4	"	2.913	
16.51	5	"	2.954	
16.51	6	"	2.986	
16.51	7	"	3.019	
16.51	8	"	3.038	
3.81	9	71.0	3.083	
3.81	10	"	3.105	
3.81	12	"	3.147	
3.81	14	"	3.180	
3.81	16	"	3.212	
3.81	18	"	3.241	
3.81	20	"	3.264	
3.81	25	"	3.318	
3.81	30	"	3.364	
3.81	35	"	3.403	

D mm	$\Delta P$ mmH <sub>2</sub> O	T °F	E volt.	$E_{RMS}$ mVolt.
3.81	40	71.0	3.438	
3.81	45	"	3.469	
3.81	50	71.1	3.497	
3.81	55	"	3.524	
3.81	60	"	3.548	
3.81	65	"	3.570	
3.81	70	"	3.591	
3.81	80	"	3.629	
3.81	90	"	3.664	
3.81	100	"	3.695	
3.81	110	"	3.723	
3.81	120	"	3.750	
3.81	130	"	3.775	
3.81	140	"	3.798	
3.81	150	"	3.820	
3.81	160	"	3.840	
3.81	170	"	3.859	
3.81	180	"	3.877	
3.81	190	"	3.895	
3.81	200	"	3.911	
3.81	210	"	3.927	
3.81	230	"	3.957	
3.81	250	71.2	3.985	
3.81	270	"	4.011	
3.81	280	"	4.024	

## OBSERVACIONES

INTA		N.º	Pág.	
PRESION (MM.HG)	TEMPERATURA (K)	FLUJO MASICO (KG./SEG.M2)	TENSION MEDIA (VOLTIOS)	
708.500	295.382	0.0	1.981	
708.515	295.493	2.089	2.451	
708.529	295.493	2.954	2.514	
708.544	295.493	3.618	2.580	
708.559	295.493	4.186	2.627	
708.573	295.493	4.678	2.671	
708.610	295.493	5.733	2.729	
708.647	295.493	6.616	2.786	
708.684	295.493	7.399	2.821	
708.721	295.493	8.107	2.858	
708.794	295.493	9.360	2.913	
708.868	295.493	10.464	2.954	
708.941	295.493	11.465	2.986	
709.015	295.493	12.383	3.018	
709.089	295.493	13.240	3.038	
709.162	294.748	14.037	3.083	
709.236	294.739	14.797	3.105	
709.383	294.721	16.209	3.147	
709.530	294.704	17.508	3.180	
709.677	294.687	18.717	3.212	
709.824	294.669	19.853	3.241	
709.971	294.652	20.925	3.264	
710.339	294.608	23.395	3.318	
710.707	294.564	25.628	3.364	
711.075	294.521	27.681	3.403	
711.443	294.477	29.592	3.438	
711.811	294.434	31.387	3.469	
712.179	294.446	33.081	3.497	
712.547	294.403	34.695	3.524	
712.915	294.359	36.237	3.548	
713.283	294.316	37.716	3.570	
713.651	294.272	39.139	3.591	
714.386	294.186	41.840	3.629	
715.122	294.099	44.376	3.664	
715.858	294.013	46.775	3.695	
716.594	293.927	49.057	3.723	
717.330	293.840	51.236	3.750	
718.066	293.754	53.326	3.775	
718.802	293.668	55.338	3.798	
719.537	293.583	57.277	3.820	
720.273	293.497	59.154	3.840	
721.009	293.411	60.972	3.859	
721.745	293.326	62.738	3.877	
722.481	293.240	64.454	3.895	
723.217	293.155	66.126	3.911	
723.952	293.070	67.757	3.927	
725.424	292.900	70.905	3.957	
726.896	292.785	73.911	3.985	
728.367	292.616	76.805	4.011	
729.103	292.532	78.211	4.024	

INTA	N.º		Pág.
TEMPERATURA FLUIDA	TENSION EXPERIMENTAL REDUCIDA	TENSION TEORICA REDUCIDA	FLUJO MASICO REDUCIDO
(K)	(VOLTIOS)2/K	(VOLTIOS)2/K	(KG/SEG.M2)N
295.382	0.0163	0.0158	0.0
295.493	0.0250	0.0256	1.401
295.493	0.0263	0.0273	1.642
295.493	0.0277	0.0284	1.802
295.493	0.0287	0.0293	1.927
295.493	0.0297	0.0300	2.027
295.493	0.0310	0.0313	2.225
295.493	0.0323	0.0324	2.376
295.493	0.0331	0.0333	2.501
295.493	0.0340	0.0340	2.608
295.493	0.0353	0.0352	2.785
295.493	0.0363	0.0363	2.931
295.493	0.0371	0.0371	3.056
295.493	0.0379	0.0379	3.166
295.493	0.0384	0.0386	3.265
294.748	0.0395	0.0392	3.353
294.739	0.0400	0.0398	3.435
294.721	0.0411	0.0408	3.581
294.704	0.0420	0.0417	3.710
294.687	0.0428	0.0425	3.825
294.669	0.0436	0.0432	3.930
294.652	0.0442	0.0439	4.026
294.608	0.0457	0.0453	4.237
294.564	0.0469	0.0466	4.418
294.521	0.0480	0.0477	4.576
294.477	0.0490	0.0487	4.718
294.434	0.0499	0.0496	4.847
294.446	0.0507	0.0504	4.966
294.403	0.0515	0.0512	5.075
294.359	0.0522	0.0519	5.177
294.316	0.0528	0.0526	5.273
294.272	0.0534	0.0532	5.363
294.186	0.0545	0.0543	5.530
294.099	0.0556	0.0554	5.681
294.013	0.0565	0.0564	5.819
293.927	0.0573	0.0573	5.948
293.840	0.0582	0.0581	6.067
293.754	0.0589	0.0589	6.179
293.668	0.0596	0.0596	6.285
293.583	0.0603	0.0603	6.385
293.497	0.0609	0.0610	6.480
293.411	0.0615	0.0616	6.570
293.326	0.0620	0.0622	6.657
293.240	0.0626	0.0628	6.740
293.155	0.0631	0.0633	6.819
293.070	0.0636	0.0639	6.896
292.900	0.0645	0.0649	7.041
292.785	0.0654	0.0658	7.176
292.616	0.0662	0.0667	7.303
292.532	0.0666	0.0671	7.364



**FIGURA 1: CALIBRACION EN AIRE DEL SENSOR T.S.I DE HILO CALIENTE MODELO 1210-T1.5/H.2166/1210D2**

SECCION II

CALIBRACION DEL SENSOR DE HILO CALIENTE RECTO A 90° CON RES-  
PECTO AL EJE DE LA SONDA T.S.I. MODELO 1210-T1-5/41263/121002

DATOS TECNICOS

- Fecha de calibración: 29 de Octubre de 1984
- Características del sensor: Sensor de hilo caliente cilíndrico recto a 90° con respecto al eje de la sonda, con una longitud de área sensible de 1.25 mm. y un diámetro de 4 micras (razón de forma de aproximadamente 312.5), con una distancia entre los soportes de 1.5 mm., compuesto de Tungsteno y laminado de Platino.
- Utilidad del sensor: Para determinar la velocidad media e intensidad de la turbulencia en la dirección del eje de la sonda

DATOS ELECTRICOS

$$R_{\text{interna}} = 0.26 \Omega$$

$$R(0^{\circ}\text{C}) = 5.19 \Omega$$

$$R(22^{\circ}\text{C}) = 5.73 \Omega$$

$$R(100^{\circ}\text{C}) = 7.21 \Omega$$

$$R_{\text{operación}} = 10.50 \Omega$$

Obteniéndose a aproximadamente 100 m/seg. una constante de tiempo  $\tau = 5\mu\text{s}$  lo que comporta un límite superior de frecuencias de hasta 154 Khz (máximo posible 600 Khz).

CONSTANTES DE CALIBRACION

La sonda se calibró según la ley de King en la forma:

$$\frac{E^2}{T_s - T} = A + B (\rho v)^n$$

donde E es la salida DC del anemómetro,  $T_s$  la temperatura de funcionamiento del sensor, T la temperatura ambiente,  $\rho$  la densidad y v la velocidad. A, B y n son las constantes de calibración propias del sensor.



La temperatura de funcionamiento se determinó por la expresión

$$T_s = 273.159 + 100 \frac{R_s - R_o}{R_{100} - R_o}$$

Los valores de las constantes de calibración fueron:

$$n = 0.456$$

$$A = 0.0163 \text{ Voltios}^2 / ^\circ\text{K}$$

$$B = 0.0073 \text{ Voltios}^2 / ^\circ\text{K} (\text{Kg/seg. m}^2)^n$$

$$T_s = 536.030 \text{ } ^\circ\text{K}$$

siendo el ajuste de tensiones de 0.00219 voltios.

La velocidad máxima en la que se puede emplear es de 200 m/seg. y la mínima de 0.15 m/seg. La máxima temperatura ambiente es de 150°C.

DATOS DE CALIBRACIONPRESION ATMOSFERICA  $P_a = 715.5$  mm HGNUMERO DE DATOS  $N = 50$ 

D mm	$\Delta P$ mmH <sub>2</sub> O	T °F	E volt.	$E_{RMS}$ mVolt.
16.51	0	70.6	2.018	
16.51	0.2	70.8	2.468	
16.51	0.4	"	2.575	
16.51	0.6	"	2.627	
16.51	0.8	"	2.673	
16.51	1	70.9	2.720	
16.51	1.5	"	2.787	
16.51	2	"	2.839	
16.51	2.5	"	2.878	
16.51	3	71.0	2.916	
16.51	4	"	2.972	
16.51	5	"	3.015	
16.51	6	"	3.049	
16.51	7	"	3.080	
16.51	8	"	3.110	
3.81	9	69.7	3.142	
3.81	10	69.8	3.167	
3.81	12	69.9	3.209	
3.81	14	"	3.244	
3.81	16	"	3.274	
3.81	18	"	3.303	
3.81	20	"	3.327	
3.81	25	"	3.382	
3.81	30	"	3.429	
3.81	35	"	3.468	

D mm	$\Delta P$ mmH <sub>2</sub> O	T °F	E volt.	$E_{RMS}$ mVolt.
3.81	40	69.9	3.506	
3.81	45	"	3.538	
3.81	50	"	3.566	
3.81	55	"	3.593	
3.81	60	"	3.617	
3.81	65	"	3.639	
3.81	70	"	3.661	
3.81	80	70.0	3.700	
3.81	90	"	3.734	
3.81	100	"	3.766	
3.81	110	"	3.795	
3.81	120	"	3.822	
3.81	130	"	3.848	
3.81	140	"	3.872	
3.81	150	70.1	3.894	
3.81	160	"	3.915	
3.81	170	"	3.933	
3.81	180	"	3.951	
3.81	190	"	3.968	
3.81	200	"	3.985	
3.81	210	"	4.002	
3.81	230	70.2	4.032	
3.81	250	"	4.060	
3.81	270	"	4.086	
3.81	280	"	4.098	

OBSERVACIONES

INTA	N.º		Pág.
		PRESION	TEMPERATURA
		(MM.HG)	(K)
			FLUJO MASICO
			(KG./SEG.M2)
			TENSION MEDIA
			(VOLTIOS)
		715.500	294.604
		715.515	294.715
		715.529	294.715
		715.544	294.715
		715.559	294.715
		715.573	294.771
		715.610	294.771
		715.647	294.771
		715.684	294.771
		715.721	294.826
		715.794	294.826
		715.868	294.826
		715.941	294.826
		716.015	294.826
		716.089	294.826
		716.162	294.026
		716.236	294.073
		716.383	294.112
		716.530	294.094
		716.677	294.077
		716.824	294.060
		716.971	294.042
		717.339	294.000
		717.707	293.956
		718.075	293.913
		718.443	293.870
		718.811	293.827
		719.179	293.784
		719.547	293.741
		719.915	293.698
		720.283	293.656
		720.651	293.613
		721.386	293.583
		722.122	293.497
		722.858	293.412
		723.594	293.327
		724.330	293.241
		725.066	293.156
		725.802	293.072
		726.537	293.042
		727.273	292.957
		728.009	292.872
		728.745	292.788
		729.481	292.703
		730.217	292.619
		730.952	292.535
		732.424	292.422
		733.896	292.255
		735.367	292.087
		736.103	292.004
			0.0
			2.102
			2.972
			3.640
			4.212
			4.707
			5.768
			6.657
			7.445
			8.156
			9.417
			10.527
			11.535
			12.458
			13.320
			14.124
			14.886
			16.306
			17.612
			18.829
			19.972
			21.050
			23.535
			25.781
			27.847
			29.769
			31.574
			33.282
			34.905
			36.457
			37.945
			39.377
			42.090
			44.642
			47.055
			49.350
			51.543
			53.645
			55.668
			57.614
			59.502
			61.331
			63.107
			64.834
			66.515
			68.155
			71.315
			74.346
			77.257
			78.672
			2.018
			2.468
			2.575
			2.627
			2.673
			2.720
			2.787
			2.839
			2.878
			2.916
			2.972
			3.015
			3.049
			3.080
			3.110
			3.142
			3.167
			3.209
			3.244
			3.274
			3.303
			3.327
			3.382
			3.429
			3.468
			3.506
			3.538
			3.566
			3.593
			3.617
			3.639
			3.661
			3.700
			3.734
			3.766
			3.795
			3.822
			3.848
			3.872
			3.894
			3.915
			3.933
			3.951
			3.968
			3.985
			4.002
			4.032
			4.060
			4.086
			4.098

INTA	N.º	Pág.	
TEMPERATURA FLUIDA	TENSION EXPERIMENTAL REDUCIDA	TENSION TEORICA REDUCIDA	FLUJO MASICO REDUCIDO
(K)	(VOLTIOS) 2/K	(VOLTIOS) 2/K	(KG/SEG.M2) IN
294.604	0.0169	0.0163	0.0
294.715	0.0252	0.0265	1.403
294.715	0.0275	0.0282	1.643
294.715	0.0286	0.0294	1.802
294.715	0.0296	0.0303	1.927
294.771	0.0307	0.0310	2.027
294.771	0.0322	0.0324	2.223
294.771	0.0334	0.0335	2.374
294.771	0.0343	0.0344	2.498
294.826	0.0353	0.0352	2.604
294.826	0.0366	0.0365	2.780
294.826	0.0377	0.0375	2.925
294.826	0.0385	0.0384	3.050
294.826	0.0393	0.0392	3.159
294.826	0.0401	0.0399	3.257
294.026	0.0408	0.0406	3.345
294.073	0.0415	0.0412	3.426
294.112	0.0426	0.0422	3.571
294.094	0.0435	0.0431	3.699
294.077	0.0443	0.0440	3.814
294.060	0.0451	0.0447	3.917
294.042	0.0457	0.0454	4.012
294.000	0.0473	0.0469	4.222
293.956	0.0486	0.0482	4.401
293.913	0.0497	0.0494	4.558
293.870	0.0508	0.0504	4.699
293.827	0.0517	0.0513	4.827
293.784	0.0525	0.0522	4.945
293.741	0.0533	0.0530	5.053
293.698	0.0540	0.0537	5.154
293.656	0.0546	0.0544	5.249
293.613	0.0553	0.0550	5.339
293.583	0.0565	0.0562	5.503
293.497	0.0575	0.0573	5.653
293.412	0.0585	0.0583	5.790
293.327	0.0593	0.0593	5.918
293.241	0.0602	0.0601	6.036
293.156	0.0610	0.0609	6.147
293.072	0.0617	0.0617	6.252
293.042	0.0624	0.0624	6.350
292.957	0.0631	0.0631	6.444
292.872	0.0636	0.0637	6.534
292.788	0.0642	0.0643	6.620
292.703	0.0647	0.0649	6.702
292.619	0.0652	0.0655	6.780
292.535	0.0658	0.0661	6.856
292.422	0.0667	0.0671	6.999
292.255	0.0676	0.0681	7.133
292.087	0.0684	0.0690	7.259
292.004	0.0688	0.0694	7.320



SECCION III

CALIBRACION DEL SENSOR DE PELICULA CALIENTE RECTA A  
90° CON RESPECTO AL EJE DE LA SONDA TSI MODELO 1210-

20/43092/121014

DATOS TECNICOS

- Fecha de calibracion: 17 de Octubre de 1984
- Características del sensor: Sensor de película caliente cilíndrica recta a 90° con respecto al eje de la sonda, con una longitud de área sensible de 1.0 mm. y un diámetro de 54  $\mu$ m. (razón de forma de aproximadamente 19.6), con distancia entre los soportes de 1.67 mm., compuesto de platino sobre un substrato de cuarzo.
- Utilidad del sensor: Para determinar la velocidad media e intensidad de la turbulencia en la dirección del eje de la sonda.

DATOS ELECTRICOS

$$R_{\text{interna}} = 0.20 \Omega$$

$$R_{(0^{\circ}\text{C})} = 7.00 \Omega$$

$$R_{(22.8^{\circ}\text{C})} = 7.35 \Omega$$

$$R_{(100^{\circ}\text{C})} = 7.97 \Omega$$

$$R_{\text{operación}} = 9.50 \Omega$$

obteniendose a aproximadamente 100 m/seg una constante de tiempos  $\tau = 10 \mu$ s lo que comporta un límite superior de frecuencias de hasta 100 Khz (máximo posible de 250 Khz).

CONSTANTES DE CALIBRACION

La sonda se calibró según la Ley de King en la forma:

$$\frac{E^2}{T_s - T} + A + B (\rho V)^n$$

donde E es la tensión DC de salida del anemómetro,  $T_s$  la temperatura de funcionamiento del sensor, T la temperatura ambiente,  $\rho$  la densidad y V la velocidad. A, B y n son las constantes de calibración propias del sensor.

La temperatura de funcionamiento se determinó por la expresión

$$T_s = 273.159 + 100 \frac{R_s - R_0}{R_{100} - R_0}$$

Los valores de las constantes de calibración fueron:

$$n = 0.522$$

$$A = 0.0350 \text{ Voltios}^2 / ^\circ\text{K}$$

$$B = 0.0191 \text{ Voltios}^2 / ^\circ\text{K} (\text{Kg/seg m}^2)^n$$

$$T_s = 530.891^\circ\text{K}$$

siendo el ajuste de tensiones de 0.00294 voltios.

La velocidad máxima en la que se puede emplear es de 350 m/seg. y la mínima de 0.15 m/seg. La máxima temperatura ambiente es de 150°C.



DATOS DE CALIBRACION

PRESION ATMOSFERICA  $P_a = 716$  mm HG  
 NUMERO DE DATOS  $N = 50$

D mm	$\Delta P$ mmH <sub>2</sub> O	T °F	E volt.	$E_{RMS}$ mVolt.
16.51	0	73.5	2.898	
16.51	0.2	"	3.780	
16.51	0.4	"	3.961	
16.51	0.6	"	4.080	
16.51	0.8	"	4.170	
16.51	1	"	4.289	
16.51	1.5	"	4.404	
16.51	2	"	4.521	
16.51	2.5	"	4.602	
16.51	3	"	4.677	
16.51	4	"	4.787	
16.51	5	"	4.871	
16.51	6	"	4.947	
16.51	7	"	5.008	
16.51	8	"	5.064	
3.81	9	72.5	5.147	
3.81	10	"	5.192	
3.81	12	"	5.267	
3.81	14	"	5.333	
3.81	16	"	5.390	
3.81	18	"	5.443	
3.81	20	"	5.497	
3.81	25	"	5.608	
3.81	30	72.4	5.698	
3.81	35	"	5.790	

D mm	$\Delta P$ mmH <sub>2</sub> O	T °F	E volt.	$E_{RMS}$ mVolt.
3.81	40	72.4	5.871	
3.81	45	"	5.950	
3.81	50	"	6.014	
3.81	55	"	6.074	
3.81	60	"	6.128	
3.81	65	"	6.178	
3.81	70	"	6.227	
3.81	80	"	6.317	
3.81	90	"	6.400	
3.81	100	"	6.478	
3.81	110	"	6.545	
3.81	120	"	6.610	
3.81	130	"	6.669	
3.81	140	73.0	6.713	
3.81	150	"	6.766	
3.81	160	"	6.815	
3.81	170	"	6.858	
3.81	180	"	6.896	
3.81	190	73.5	6.932	
3.81	200	"	6.968	
3.81	210	"	7.004	
3.81	230	"	7.077	
3.81	250	"	7.149	
3.81	270	"	7.212	
3.81	280	"	7.247	

## OBSERVACIONES



INTA	N.º	Pág.	
TEMPERATURA FLUIDA	TENSION EXPERIMENTAL REDUCIDA	TENSION TEORICA REDUCIDA	FLUJO MASICO REDUCIDO
(K)	(VOLTIOS)2/K	(VOLTIOS)2/K	(KG/SEG.M2)N
296.215	0.0358	0.0350	0.0
296.215	0.0609	0.0631	1.472
296.215	0.0669	0.0687	1.764
296.215	0.0709	0.0725	1.961
296.215	0.0741	0.0754	2.116
296.215	0.0784	0.0778	2.242
296.215	0.0826	0.0826	2.493
296.215	0.0871	0.0863	2.687
296.215	0.0902	0.0894	2.849
296.215	0.0932	0.0921	2.988
296.215	0.0976	0.0965	3.220
296.215	0.1011	0.1002	3.413
296.215	0.1043	0.1034	3.580
296.215	0.1069	0.1062	3.727
296.215	0.1093	0.1087	3.860
295.582	0.1126	0.1110	3.979
295.573	0.1146	0.1131	4.090
295.556	0.1179	0.1170	4.289
295.538	0.1208	0.1203	4.465
295.521	0.1234	0.1233	4.624
295.504	0.1259	0.1261	4.768
295.486	0.1284	0.1286	4.901
295.443	0.1336	0.1343	5.195
295.344	0.1378	0.1391	5.448
295.301	0.1423	0.1434	5.672
295.258	0.1463	0.1472	5.873
295.215	0.1502	0.1507	6.056
295.172	0.1534	0.1539	6.225
295.128	0.1565	0.1569	6.382
295.085	0.1593	0.1597	6.528
295.042	0.1618	0.1624	6.666
294.999	0.1644	0.1648	6.796
294.913	0.1691	0.1694	7.037
294.828	0.1735	0.1736	7.257
294.742	0.1777	0.1775	7.459
294.656	0.1813	0.1811	7.647
294.571	0.1849	0.1844	7.822
294.485	0.1881	0.1876	7.987
294.432	0.1908	0.1905	8.140
294.647	0.1938	0.1934	8.288
294.562	0.1965	0.1960	8.429
294.477	0.1989	0.1986	8.563
294.392	0.2011	0.2011	8.692
294.583	0.2033	0.2034	8.813
294.498	0.2054	0.2056	8.931
294.414	0.2074	0.2078	9.046
294.245	0.2116	0.2120	9.263
294.076	0.2158	0.2159	9.466
293.908	0.2195	0.2195	9.658
293.824	0.2215	0.2213	9.750




FIGURA 3: CALIBRACION EN AIRE DEL SENSOR T.S.I. DE PELICULA CALIENTE MODELO 1210-20/43092/121014

SECCION IV

CALIBRACION DEL SENSOR DE PELICULA CALIENTE RECTA A 90°  
CON RESPECTO AL EJE DE LA SONDA T.S.I. MODELO 1210-20/

43093/121014

DATOS TECNICOS

- Fecha de calibración: 18 de Octubre de 1984
- Características del sensor; Sensor de película caliente cilíndrica recta a 90° con respecto al eje de la sonda, con una longitud de área sensible de 1.0 mm y un diámetro de 51 $\mu$  (razón de forma de aproximadamente 19.6), con distancia entre los soportes de aproximadamente 1.67 mm., compuesto de platino sobre un sustrato de cuarzo.
- Utilidad del sensor: Para determinar la velocidad media e intensidad de la turbulencia en la dirección del eje de la sonda.

DATOS ELECTRICOS

$$R_{\text{interna}} = 0.20 \Omega$$

$$R(0^\circ\text{C}) = 6.44 \Omega$$

$$R(23^\circ\text{C}) = 6.82 \Omega$$

$$R(100^\circ\text{C}) = 7.34 \Omega$$

$$R_{\text{operación}} = 8.89 \Omega$$

Obteniéndose a aproximadamente 100 m/seg. una constante de tiempos  $\tau = 6\mu\text{s}$  que comporta un límite superior de frecuencias de hasta 166 Khz (máximo posible de 250 Khz.)

CONSTANTES DE CALIBRACION

La sonda se calibró según la Ley de King en la forma:

$$\frac{E^2}{T_s - T} = A + B (\rho V)^n$$

donde E es la tensión DC de salida del anemómetro,  $T_s$  la temperatura de funcionamiento del sensor, T la temperatura ambiente  $\rho$  la densidad y V la velocidad. A, B y n son las constantes de calibración propias del sensor.

La temperatura de funcionamiento se determinó por la expresión:

$$T_s = 273.159 + 100 \frac{R_s - R_o}{R_{100} - R_o}$$

Los valores de las constantes de calibración fueron:

$$n = 0.511$$

$$A = 0.0335 \text{ Voltios}^2 / ^\circ\text{K}$$

$$B = 0.0188 \text{ Voltios}^2 / ^\circ\text{K} (\text{Kg/seg m}^2)^n$$

$$T_s = 545.381^\circ\text{K}$$

siendo el ajuste de tensiones de 0.00391 Voltios.

La velocidad máxima-en la que se puede emplear es de 350 m/seg y la mínima de 0.15 m/seg. La máxima temperatura ambiente es de 150°C.

DATOS DE CALIBRACIONPRESION ATMOSFERICA  $P_a = 709.5$  mm HGNUMERO DE DATOS  $N = 50$ 

D mm	$\Delta P$ mmH <sub>2</sub> O	T °F	E volt.	$E_{RMS}$ mVolt.
16.51	0	73.0	2.938	
16.51	0.2	73.3	3.785	
16.51	0.4	"	3.976	
16.51	0.6	"	4.115	
16.51	0.8	"	4.212	
16.51	1	"	4.324	
16.51	1.5	"	4.457	
16.51	2	"	4.577	
16.51	2.5	"	4.649	
16.51	3	"	4.726	
16.51	4	"	4.837	
16.51	5	"	4.926	
16.51	6	"	4.995	
16.51	7	"	5.056	
16.51	8	"	5.104	
3.81	9	72.5	5.176	
3.81	10	"	5.222	
3.81	12	"	5.303	
3.81	14	"	5.374	
3.81	16	"	5.434	
3.81	18	"	5.487	
3.81	20	"	5.540	
3.81	25	"	5.645	
3.81	30	"	5.737	
3.81	35	"	5.817	

D mm	$\Delta P$ mmH <sub>2</sub> O	T °F	E volt.	$E_{RMS}$ mVolt.
3.81	40	72.5	5.899	
3.81	45	"	5.968	
3.81	50	"	6.031	
3.81	55	"	6.091	
3.81	60	"	6.144	
3.81	65	"	6.195	
3.81	70	"	6.242	
3.81	80	"	6.329	
3.81	90	"	6.407	
3.81	100	72.7	6.479	
3.81	110	"	6.546	
3.81	120	"	6.609	
3.81	130	"	6.668	
3.81	140	"	6.721	
3.81	150	"	6.772	
3.81	160	"	6.818	
3.81	170	"	6.862	
3.81	180	"	6.902	
3.81	190	"	6.942	
3.81	200	"	6.979	
3.81	210	"	7.016	
3.81	230	73.0	7.086	
3.81	250	"	7.149	
3.81	270	"	7.207	
3.81	280	"	7.236	


## OBSERVACIONES



INTA	N.º		Pág.
		PRESION	TEMPERATURA
		(MM.HGI)	(K)
			FLUJO MASICO
			(KG./SEG.M2)
			TENSION MEDIA
			(VOLTIOS)
		709.500	295.938
		709.515	296.104
		709.529	296.104
		709.544	296.104
		709.559	296.104
		709.573	296.104
		709.610	296.104
		709.647	296.104
		709.684	296.104
		709.721	296.104
		709.794	296.104
		709.868	296.104
		709.941	296.104
		710.015	296.104
		710.089	296.104
		710.162	295.581
		710.236	295.572
		710.323	295.555
		710.530	295.537
		710.677	295.520
		710.824	295.502
		710.971	295.485
		711.339	295.441
		711.707	295.397
		712.075	295.354
		712.443	295.310
		712.811	295.267
		713.179	295.223
		713.547	295.180
		713.915	295.136
		714.283	295.093
		714.651	295.049
		715.386	294.963
		716.122	294.876
		716.858	294.900
		717.594	294.814
		718.330	294.728
		719.066	294.641
		719.802	294.555
		720.537	294.469
		721.273	294.383
		722.009	294.298
		722.745	294.212
		723.481	294.126
		724.217	294.041
		724.952	293.956
		726.424	293.951
		727.896	293.781
		729.367	293.611
		730.103	293.527
			0.0
			2.088
			2.953
			3.616
			4.185
			4.677
			5.731
			6.614
			7.397
			8.104
			9.357
			10.460
			11.461
			12.379
			13.235
			14.028
			14.786
			16.198
			17.496
			18.704
			19.839
			20.911
			23.378
			25.610
			27.662
			29.571
			31.364
			33.061
			34.674
			36.215
			37.693
			39.115
			41.814
			44.350
			46.738
			49.018
			51.195
			53.284
			55.293
			57.232
			59.107
			60.924
			62.688
			64.403
			66.074
			67.703
			70.828
			73.838
			76.729
			78.134
			2.938
			3.785
			3.976
			4.115
			4.212
			4.324
			4.457
			4.577
			4.649
			4.726
			4.837
			4.926
			4.995
			5.056
			5.104
			5.176
			5.222
			5.303
			5.374
			5.434
			5.487
			5.540
			5.645
			5.737
			5.817
			5.899
			5.968
			6.031
			6.091
			6.144
			6.195
			6.242
			6.329
			6.407
			6.479
			6.546
			6.609
			6.668
			6.721
			6.772
			6.818
			6.862
			6.902
			6.942
			6.979
			7.016
			7.086
			7.149
			7.207
			7.236

INTA	N.º		Pág.
TEMPERATURA FLUIDA (K)	TENSION EXPERIMENTAL REDUCIDA (VOLTIOS) 2/K	TENSION TEORICA REDUCIDA (VOLTIOS) 2/K	FLUJO MASICO REDUCIDO (KG/SEG.M2) N
295.938	0.0346	0.0335	0.0
296.104	0.0575	0.0609	1.457
296.104	0.0634	0.0662	1.739
296.104	0.0679	0.0698	1.929
296.104	0.0712	0.0726	2.078
296.104	0.0750	0.0749	2.200
296.104	0.0797	0.0794	2.440
296.104	0.0840	0.0829	2.626
296.104	0.0867	0.0858	2.780
296.104	0.0896	0.0883	2.913
296.104	0.0939	0.0925	3.135
296.104	0.0973	0.0960	3.319
296.104	0.1001	0.0990	3.478
296.104	0.1025	0.1016	3.617
296.104	0.1045	0.1040	3.743
295.581	0.1072	0.1061	3.856
295.572	0.1092	0.1081	3.961
295.555	0.1126	0.1116	4.150
295.537	0.1156	0.1148	4.317
295.520	0.1182	0.1176	4.466
295.502	0.1205	0.1202	4.603
295.485	0.1228	0.1225	4.728
295.441	0.1275	0.1278	5.006
295.397	0.1317	0.1323	5.244
295.354	0.1353	0.1362	5.455
295.310	0.1392	0.1398	5.644
295.267	0.1424	0.1430	5.817
295.223	0.1454	0.1460	5.975
295.180	0.1483	0.1488	6.123
295.136	0.1508	0.1514	6.260
295.093	0.1533	0.1538	6.390
295.049	0.1556	0.1561	6.512
294.963	0.1600	0.1604	6.737
294.876	0.1639	0.1643	6.943
294.900	0.1676	0.1678	7.132
294.814	0.1710	0.1711	7.308
294.728	0.1743	0.1742	7.472
294.641	0.1773	0.1771	7.626
294.555	0.1801	0.1799	7.772
294.469	0.1828	0.1825	7.910
294.383	0.1852	0.1849	8.041
294.298	0.1875	0.1873	8.166
294.212	0.1897	0.1896	8.286
294.126	0.1918	0.1917	8.401
294.041	0.1938	0.1938	8.512
293.956	0.1958	0.1958	8.619
293.951	0.1997	0.1996	8.820
293.781	0.2031	0.2032	9.009
293.611	0.2063	0.2065	9.188
293.527	0.2079	0.2082	9.273

$$\frac{E^2}{15.1} \times 10^3 \text{ (Volts}^2/\text{ohm)}$$



SECCION V

CALIBRACION DEL SENSOR DE PELICULA CALIENTE RECTA A 90° CON  
RESPECTO AL EJE DE LA SONDA T.S.I MODELO 1210-20/43099/121014

DATOS TECNICOS

- Fecha de calibración: 23 de Octubre de 1984
- Características del sensor: Sensor de película caliente - cilíndrica recta a 90° con respecto al eje de la sonda, con una longitud de área sensible de 1.0 mm. y un diámetro de 51  $\mu$ m. (razón del forma de aproximadamente 19.6), con distancia entre los soportes de aproximadamente 1.67 mm., compuesto de platino depositado sobre un substrato de cuarzo.
- Utilidad del sensor: Para determinar la velocidad media e intensidad de la turbulencia en la dirección del eje de la sonda

DATOS ELECTRICOS

$$R_{\text{interna}} = 0.20 \Omega$$

$$R(0^{\circ}\text{C}) = 7.01 \Omega$$

$$R(21.5^{\circ}\text{C}) = 7.33 \Omega$$

$$R(100^{\circ}\text{C}) = 8.03 \Omega$$

$$R_{\text{operación}} = 9.76 \Omega$$

Obteniéndose a aproximadamente 100 m/seg. una constante de tiempos de  $\tau = 8.5 \mu$ s lo que comporta un límite superior de frecuencias de hasta 117 Khz (máximo posible de 250 Khz)

CONSTANTES DE CALIBRACION

La sonda se calibró según la Ley de King en la forma:

$$\frac{E^2}{T_s - T} = A + B (\rho V)^n$$

donde E es la tensión DC de salida del anemómetro,  $T_s$  la temperatura de funcionamiento del sensor, T la temperatura ambiente,  $\rho$  la densidad y V la velocidad. A, B y n son las constantes de calibración propias del sensor.

La temperatura de las constantes de calibración fueron:

$$n = 0.531$$

$$A = 0.0341 \text{ Voltios}^2/\text{°K}$$

$$B = 0.0174 \text{ Voltios}^2/\text{°K} (\text{Kg/seg m}^2)^n$$

$$T_s = 542.767 \text{ °K}$$

siendo el ajuste de tensiones de 0.00323 voltios.

La velocidad máxima en la que se puede emplear es de 350 m/seg y la mínima de 0.15 m/seg. La máxima temperatura ambiente a la que se puede exponer el sensor es de 150°C.

DATOS DE CALIBRACIONPRESION ATMOSFERICA  $P_a = 714.5$  mm HGNUMERO DE DATOS  $N = 50$ 

D mm	$\Delta P$ mmH <sub>2</sub> O	T °F	E volt.	$E_{RMS}$ mVolt.
16.51	0	71	2.914	
16.51	0.2	"	3.810	
16.51	0.4	"	3.990	
16.51	0.6	"	4.092	
16.51	0.8	"	4.178	
16.51	1	71.2	4.310	
16.51	1.5	"	4.432	
16.51	2	"	4.541	
16.51	2.5	"	4.610	
16.51	3	"	4.693	
16.51	4	71.3	4.798	
16.51	5	"	4.885	
16.51	6	"	4.953	
16.51	7	"	5.015	
16.51	8	"	5.074	
3.81	9	70.5	5.127	
3.81	10	"	5.174	
3.81	12	"	5.255	
3.81	14	"	5.324	
3.81	16	"	5.383	
3.81	18	"	5.427	
3.81	20	"	5.485	
3.81	25	"	5.598	
3.81	30	"	5.691	
3.81	35	"	5.780	

D mm	$\Delta P$ mmH <sub>2</sub> O	T °F	E volt.	$E_{RMS}$ mVolt.
3.81	40	70.7	5.865	
3.81	45	"	5.942	
3.81	50	"	6.006	
3.81	55	"	6.066	
3.81	60	"	6.120	
3.81	65	"	6.172	
3.81	70	"	6.221	
3.81	80	"	6.317	
3.81	90	"	6.401	
3.81	100	"	6.479	
3.81	110	70.8	6.543	
3.81	120	"	6.620	
3.81	130	"	6.677	
3.81	140	"	6.735	
3.81	150	"	6.788	
3.81	160	"	6.841	
3.81	170	"	6.888	
3.81	180	"	6.930	
3.81	190	"	6.971	
3.81	200	71.0	7.011	
3.81	210	"	7.047	
3.81	230	"	7.111	
3.81	250	"	7.174	
3.81	270	"	7.235	
3.81	280	"	7.265	

## OBSERVACIONES

INTA	N.º			Pág.
PRESION	TEMPERATURA	FLUJO MASICO	TENSION MEDIA	
(MM.HG)	(K)	(KG./SEG.M2)	(VOLTIOS)	
714.500	294.826	0.0	2.914	
714.515	294.826	2.100	3.810	
714.529	294.826	2.970	3.990	
714.544	294.826	3.637	4.092	
714.559	294.826	4.208	4.178	
714.573	294.938	4.702	4.310	
714.610	294.938	5.762	4.432	
714.647	294.938	6.650	4.541	
714.684	294.938	7.437	4.610	
714.721	294.938	8.149	4.693	
714.794	294.993	9.408	4.798	
714.868	294.993	10.517	4.885	
714.941	294.993	11.523	4.953	
715.015	294.993	12.446	5.015	
715.089	294.993	13.307	5.074	
715.162	294.470	14.103	5.127	
715.236	294.462	14.866	5.174	
715.383	294.445	16.285	5.255	
715.530	294.427	17.590	5.324	
715.677	294.410	18.806	5.383	
715.824	294.393	19.946	5.427	
715.971	294.375	21.024	5.485	
716.339	294.332	23.506	5.598	
716.707	294.289	25.748	5.691	
717.075	294.246	27.811	5.780	
717.443	294.314	29.726	5.865	
717.811	294.271	31.528	5.942	
718.179	294.228	33.233	6.006	
718.547	294.184	34.855	6.066	
718.915	294.141	36.404	6.120	
719.283	294.098	37.890	6.172	
719.651	294.055	39.320	6.221	
720.386	293.969	42.033	6.317	
721.122	293.884	44.581	6.401	
721.858	293.798	46.991	6.479	
722.594	293.768	49.278	6.543	
723.330	293.683	51.467	6.620	
724.066	293.597	53.567	6.677	
724.802	293.512	55.587	6.735	
725.537	293.427	57.536	6.788	
726.273	293.342	59.421	6.841	
727.009	293.257	61.248	6.888	
727.745	293.173	63.021	6.930	
728.481	293.088	64.745	6.971	
729.217	293.114	66.413	7.011	
729.952	293.030	68.050	7.047	
731.424	292.861	71.212	7.111	
732.896	292.693	74.238	7.174	
734.367	292.525	77.145	7.235	
735.103	292.441	78.558	7.265	



INTA	N.º	Pág.	
TEMPERATURA FLUIDA (K)	TENSION EXPERIMENTAL REDUCIDA (VOLTIOS)2/K	TENSION TEORICA REDUCIDA (VOLTIOS)2/K	FLUJO MASICO REDUCIDO (KG/SEG.M2)N
294.826	0.0342	0.0341	0.0
294.826	0.0585	0.0600	1.483
294.826	0.0642	0.0652	1.782
294.826	0.0675	0.0687	1.985
294.826	0.0704	0.0715	2.145
294.938	0.0750	0.0738	2.275
294.938	0.0793	0.0783	2.534
294.938	0.0832	0.0818	2.735
294.938	0.0858	0.0847	2.902
294.938	0.0889	0.0872	3.046
294.993	0.0929	0.0915	3.288
294.993	0.0963	0.0950	3.488
294.993	0.0990	0.0980	3.662
294.993	0.1015	0.1006	3.815
294.993	0.1039	0.1030	3.953
294.470	0.1059	0.1052	4.076
294.462	0.1078	0.1072	4.192
294.445	0.1112	0.1109	4.400
294.427	0.1141	0.1141	4.584
294.410	0.1167	0.1169	4.749
294.393	0.1186	0.1196	4.900
294.375	0.1211	0.1220	5.039
294.332	0.1261	0.1274	5.347
294.289	0.1303	0.1320	5.612
294.246	0.1344	0.1361	5.846
294.314	0.1384	0.1397	6.057
294.271	0.1421	0.1431	6.249
294.228	0.1451	0.1462	6.426
294.184	0.1480	0.1491	6.591
294.141	0.1506	0.1517	6.745
294.098	0.1532	0.1543	6.890
294.055	0.1556	0.1567	7.026
293.969	0.1604	0.1611	7.280
293.884	0.1646	0.1651	7.511
293.798	0.1686	0.1688	7.724
293.768	0.1719	0.1723	7.921
293.683	0.1759	0.1755	8.106
293.597	0.1789	0.1785	8.280
293.512	0.1820	0.1814	8.445
293.427	0.1848	0.1841	8.601
293.342	0.1876	0.1867	8.749
293.257	0.1902	0.1892	8.891
293.173	0.1924	0.1915	9.027
293.088	0.1946	0.1938	9.157
293.114	0.1969	0.1960	9.281
293.030	0.1988	0.1981	9.402
292.861	0.2023	0.2021	9.632
292.693	0.2058	0.2058	9.847
292.525	0.2092	0.2094	10.050
292.441	0.2108	0.2111	10.147




FIGURA 5: CALIBRACION EN AIRE DEL SENSOR T.S.3 DE PELICULA CALIENTE MODELO 1210-20/43099 /121014

END

DATE  
FILMED

12-85

DTIC